


5xLgY10 w RL36 n/ł, l=24m  
wpiąć w pom. kotłowni

Projektowana sterownicza  
szafka oświetleniowa **SSO**



**ZESTAWIENIE ELEMENTÓW  
DO WYKONANIA OŚWIETLENIA:**

- 4x fundament typu B120;
- 4x słup stożkowy typu CN 10/376/F250 (10m);
- 4x głowica OZ276;
- 8x naświetlacz metalohalogenowy COSMO AS 400W;
- 4x listwa LZ 5x16 z zabezpieczeniami

**UWAGI:**

- szafkę SSO zasilić z pom. kotłowni zgodnie ze schematem ideowym, rys. nr E2;
- przewody zasilające 5xLgY 10mm<sup>2</sup> prowadzić w rurze osłonowej RL36 n/ł na uchwytach UZ36 poprzez pomieszczenie kotłowni, magazynku;
- szafkę SSO montować we wnętrzu na zewnętrznej ścianie magazynku obok rynny spustowej;
- wyprowadzenie obwodu oświetlenia boiska obok rynny spustowej w rurze osłonowej BE50;
- słupy oświetleniowe posadowić poza ogrodzeniem boiska;

inwestycja:	Boisko sportowe	inwestor:	Gmina Jeżowe 37-430 Jeżowe 136A
adres inwestycji:	Jeżowe, dz. nr 1597	data:	Czerwiec 2016
nazwa rysunku:		skala:	-
projektant:	Schemat ideowy oświetlenia boiska sportowego		
mjr inż. Dawid Wórc	uprawnienia:	podpis:	E1
opracował:	uprawnienia:	podpis:	