


istn. złącze pomiarowe ZP  
Szafka SSO  
w II klasie ochronności



Układ sieci: **TN-S**

- Uwagi:
1. Zegar sterujący astronomiczny jednokanałowy PCZ-525.
  2. Szafkę osznurować przewodami zgodnie z opisem, kolorystyka przewodów zgodnie z normą.
  3. Punkt PE należy uziemić R ≤30Ω.
  4. W szafce zamieścić schemat ideowy powykonawczy.

Inwestycja: Boisko sportowe		Inwestor: Gmina Jeżowe 37-430 Jeżowe 136A	
adres inwestycji: Jeżowe, dz. nr 3946/2, 3947/2, 3948/2		data: Czerwiec 2016	skala: -
nazwa rysunku: Schemat ideowy szafki SSO		nr rysunku: E2	
projektant: mgr inż. Dawid Wólc		uprawnienia: PDK/0079/PWOE/12	
opracował:		uprawnienia:	
		podpis:	