Gmina Lipusz

miejsce przyjazne

Lipusz, dnia 27.05.2015 r.

RG.271.2.1.2015.SK

Wykonawcy

Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: Utwardzenie części terenu działki nr 310/10 oraz 310/13 w miejscowości Lipusz Gmina Lipusz" Numer ogłoszenia: **70775 - 2015; data zamieszczenia: 18.05.2015**, umieszczone na portalu UZP.

W odpowiedzi na pytania i wnioski uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące treści ogłoszenia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśniam, iż:

Pytanie 1

Jaka ma być głębokość wykonania koryta 10 cm czy 5 cm. Prosimy o potwierdzenie

Odpowiedź:

Średnia głębokość wykonania koryta 5 cm.

Pytanie 2

Czy kruszywo z korytowania ma zostać wywiezione z terenu budowy. Jeśli tak to czy Zamawiający wskaże miejsce wywozu i w jakiej odległości od terenu budowy będzie się znajdować?.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wskaże miejsce wywozu kruszywa w odległości do 0,5 km od terenu budowy.

W Ó J T

mgr Mirosław Ebertowski