

# Gmina Lipusz

*miejsce przyjazne*



RG.271.1.1.2017.SK

Lipusz 23.03.2017 r.

## Wykonawcy

Dot. przetargu: **Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Szerokiej w miejscowości Lipusz Gmina Lipusz**

**Numer ogłoszenia: 42753 - 2017, data zamieszczenia: 14.03.2017 r. umieszczone na portalu UZP.**  
W odpowiedzi na pytania i wnioski uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące treści ogłoszenia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśniam, iż:

**Pytanie 1:** Czy Zamawiający wymaga złożenia kosztorysu uproszczonego do oferty bądź jako formalność do podpisania umowy?

**Odpowiedz:** Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu do oferty oraz do podpisania umowy.

**Pytanie 2:** Proszę o podanie koloru kostki z wyszczególnieniem na chodnik, drogę oraz zjazdy ponieważ istnieją różnice pomiędzy opisem a projektem.

**Odpowiedz:** Zamawiający określił kolor kostki betonowej w przedmiocie zamówienia w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj:

**Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni drogi:**

- 8 cm kostka betonowa (dwuteownik) w kolorze grafitowym
- 3 cm podsypka piaskowo – cementowa 1:4
- 25 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

**Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni zjazdów:**

- 8 cm kostka betonowa prostokątna w kolorze czerwonym
- 3 cm podsypka piaskowo – cementowa 1:4
- 25 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

**Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni chodnika:**

- 6 cm kostka betonowa prostokątna w kolorze szarym,
- 3 cm podsypka piaskowo – cementowa 1:4
- 15 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

WÓJT  
  
mgr Mirosław Ebertowski