


# Gmina Lipusz

*miejsce przyjazne*



RG.271.2.2.2017.KP

Lipusz, dnia 02.05.2017 r.

## Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „**Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Lipuszu i budynku Szkoły Podstawowej w Tuszkowach w systemie zaprojektuj i wybuduj**” Numer ogłoszenia 68883-2017, umieszczone na portalu UZP w dniu 19.04.2017 r., zmienione ogłoszeniem nr 77800-2017 w dniu 02.05.2017 r..

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

### **1. Pytanie z dnia 28.04.2017 r.**

Czy należy przewidzieć jakiegokolwiek prace dotyczące kominów na obiektach planowanych do termomodernizacji ?

#### **Odpowiedź:**

Przedmiot zamówienia obejmuje prace dotyczące kominów w Szkole Podstawowej w Tuszkowach tzn. ocieplenie w przestrzeni pustki powietrznej stropodachu kanałów wentylacji grawitacyjnej wywiewnej (szczegółowe informacje dotyczące w/w ocieplenia zostały zawarte w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ w podrozdziale I.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia w pkt 3.6.) ponadto należy przewidzieć prace dotyczące kominów wentylacyjnych i spalinowych w związku z likwidacją kotłowni olejowej oraz wykonaniem i przystosowaniem pomieszczeń istniejącej kotłowni do kotłowni na biomasę (pelet i drewno kawałkowe).

### **2. Pytanie z dnia 28.04.2017 r.**

Czy Zamawiający przewiduje zaprojektowanie i wykonanie dodatkowej grafiki na ścianach frontowych (zewnętrznych) planowanych do termomodernizacji budynków ?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje zaprojektowania i wykonania dodatkowej grafiki na ścianach frontowych (zewnętrznych) planowanych do termomodernizacji budynków.

**Zastępca Wójta Gminy Lipusz**

**Marek Klasa**