



POZIOM PORÓWNAWCZY	140.00 m n.p.m.	
RZĘDNA TERENU ISTN.	151.90	obejma z nawiertką włączenie do istn. w90
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	150.40	ogrodzenie
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	1.50	Łuk
SPADKI, DŁUGOŚCI	4‰	Likw. wod.
ŚREDNICA, MATERIAŁ	DN50 L=24.3m	
ODLEGŁOŚCI	0.0	Likw. kan.
HEKTOMETRY	0	Proj. skrzyż. Ø160, Rz.d.=150.85
	W1	budynek
	W2	
	W3	
	W4	

ul. Strzeżniowa 2, 83-400 Kościerzyna NIP 591-163-58-00, Regon 220376462 tel/fax +48 58 680 83 69	ART PROJEKT K&M Sp. z o.o.	867-16
INWESTOR: GMIANA LIPUSZ UL. WYBICKIEGO 27, 83-424 LIPUSZ	INWESTYCJA: Budowa przyłącza wodociągowego w ramach przebudowy istniejącego budynku przedszkola na funkcję ziółka i rozbudowa budynku - docieplenie wraz ze ścianą warstwową, zmianę sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku gospodarczego na funkcję kotłowni obsługującej budynek ziółka, budowę placu zabaw i parkingu; dz. 436, 435/2 obręb Lipusz	NR RYS. 3
PROJEKTANT: mgr inż. Arkadiusz Malinowski upr. nr 294/Gd/2002	Profil podłużny przyłącza wodociągowego	DATA 01.2017