


Dznaczenia zgodnie z rzutem parteru – instalacji oświetlenia.

**Dprawy legenda:**

- 1 12 \* Dprawa n/t LED 600x325x65, raster aluminiowy biały, L70B50- 50000h, CRI>80 (4051 lm) 39.0 W, 4000K)
- 2 4 \* Dprawa n/t LED 600x90x69mm, klasz PMMA, L80B10- 60000h, CRI>80 (3050 lm) 28.0 W, 4000K)
- 3 3 \* Dprawa n/t LED 600x90x69mm, klasz PMMA, L80B10- 60000h, CRI>80, IP44 (3050 lm) 28.0 W, 4000K)
- 4 6 \* Dprawa awaryjna n/t LED IP65 autotest CNBPP (245 lm) 3.7 W)
- 5 \* Dprawa ewakuacyjna z plikogramem n/t LED IP65 1h autotest CNBPP



art	ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. ul. Strzelnica 2, 83-400 Koscielna tel./fax 058/ 680 83 69 NIP 5916353800 Regon 220376462	867-2016
projekt	Gmina Lipusz ul. Wybiickiego 27 83-424 Lipusz	SKALA 1:100
INWESTOR:		NR RYS. E6
INWESTYCJA:	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku przedszkola na funkcję żłobka i rozbudowę budynku–docieplenie wraz ze ścianą, werstwą, zmianę sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku gospodarczego na funkcję kotłowni obsługującej budynek żłobka, budowę placu zabaw i parkingu w Lipuszu na działce nr 436	DATA 01.2017
BRANŻA:	RZUT PODDASZA – INST. ELEKTR. I TELETECH	
PROJEKTANT:	mgr inż. Lukasz Bobkowski upr. nr PW/006/roce/13 w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń	