










ŹNACZENIA:

-  - Czujka optyczna dymu
-  - Przycisk oddymiania
-  - Przycisk przewietrzania
-  - Centrala sterowania oddymianiem 24V, 8A
-  - Sitownik klapy oddymiającej i napowietrzania
-  - Pętla dozoru/monitorująca, YnTKSY 1x2x0,8
-  - Linie sterujące, zasilające, kabel niepalny, HDGs 4x2,5
-  - Linia przycisków przewietrzania i czujki pogodowej YTKSY 3x2x0,8
-  - Linia przycisków oddymiających HTKSH 4x2x0,8
- ODD/OCD1 - Źnaczenie elementu: nr centrali oddymiania/nr elementu

at	projekt	ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. ul. Strzelnica 2, 83-400 Kościerzyna tel./fax 058/ 680 83 69 NIP 5911635800 Regon 220376462	867-2016
		INWESTOR: Gmina Lipusz ul. Wybickiego 27 83-424 Lipusz	SKALA 1:100
		INWESTYCJA: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku przedszkola na funkcję żłobka i rozbudowę budynku-docieplenie wraz ze ścianą warstwową, zmianę sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku gospodarczego na funkcję kottowni obsługującej budynek żłobka, budowę placu zabaw i parkingu w Lipuszu na działce nr 436	NR RYS. E13
			DATA 01.2017
		BRANŻA: ELEKTR. I TELETECH.	SCHEMAT INSTALACJI ODDYMIANIA
		PROJEKTANT: mgr inż. Łukasz Bobkowski upr. nr POM/0006/P00E/13 w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń	