

Rb
[Signature]

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr. 105/HK/ED/17

dopusz. 07.09.2017

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Dorota Piankowska - m. upoważnienie 13/2017, Ełkiel
Nabliwska - m. upoważnienie 7/2017, 1. sekcja Miejsny Komunalny

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1261) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina dopusz, ul. Wybickiego 27, 83-424 dopusz
telefon 58-687-75-15, ug@dopusz.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Dodatkę do wodnego zapotrzebna w wody dopusz

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina dopusz, ul. Wybickiego 27, 83-424 dopusz

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 591-15-68-529 / 191675221

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Krzysztof Ebertowski - Wól Gminy dopusz

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Emilia Dymalska - inspektor do spraw odnawiania i gospodarki
odpadami U.G. dopusz / upoważnienie przez Wóla Gminy dopusz
c. dnia 07.09.2017

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Andrzej Kępczyński - kierownik

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 07.09.2017, godz. 12:05

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

[Signature]

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*

nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie wyznaczono

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 07.09.2017, godz. 13:00

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli
wymagania higieniczne - sanitarne

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

nie dotyczy

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
- nr i nazwa protokołu/ów*

nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*

nie dotyczy

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

Dokumentacja: aktaska do celów sanitarno-epidemiologicznych

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Aktualnie wobec podmiotu nie toczy się postępowanie administracyjne - egzekucyjne

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

Ujęcie wody w zaporze składa się z chłodzi studni awaryjnej: nr 1 o głębokości 177 m a nr 2 66,3 m. Studnia nr 1 posiada obudowę z kłosa betonowego.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

[Signature]

a w pokrywie obudowy celbetowej zamontowany jest wiatr stalowy i kominiec wentylacyjny (wiatr zamontowany na kłótki). Studnia ma 2 wyposażenie jest w pokrywie laminowanej typu LANGE zamontowane instalacja gresowa (pokrywa zamontowana na klucze). Wiatr określone, oznakowane zamontowane na kłótki.

W odizolowanym budynku znajduje się stacja udatniania wody, który składa się z następujących pomieszczeń: gospodarcze, WC, magazynu, pom. na chlorator, pomieszczenie technologiczne w którym znajduje się: zestaw filtracyjny, zestaw aeracji, zestaw sprężarki, zestaw dmuchawy, zestaw hydroforowy, zestaw chloratora, rozdzielnia pneumatyczna, rozdzielnia technologiczna - rozdzielnia zestawu hydroforowego, zbiornik kontrolny - pomiarowy, rozdzielnia. Zastosowano następujący układ technologiczny:

- aeracja napowietranie wody w aeratorze ciśnieniowym.
- filtracja jedностopniowa odchlorowanie i odmanganianie na złożu kwarcowym i katalitycznym
- retencja wody w 2 zbiornikach retencyjnych (o pojemności 50 m³ każdy).
- pompownia II stopnia - pompowanie wody do stacji rozdzielczej.

W budynku stacji udatniania wody wykonanym pomieszczeniu zamontowany jest agregat przydatności (pomieszczenie to posiada oddzielne wejście). Wzrost do stacji udatniania wody zamontowane jest na klucze a wiatry do zbiorników retencyjnych na kłótki. Przewodzona jest wielokrotna próba wody (studni), stacji udatniania wody i zbiorników retencyjnych monitoring znajduje się w budynku oświetlenia szklane w dipuszu - pomieszczenie dyspozytorskie.

Nadwyżkę chlorowego zapotrzebunku w wody w dipuszu zapotrzebunek w wody miejscowości dipusze, Tuszkowy, Sztarna Hut, dipuska Hut, Szadły Kiere, Papiernica, Tielony Dwo, Bałady 238F osób. Produkcja wody (liczona jako średnia z ostatniego roku kalendarzowego)

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

wynosi 210 m³/d. Długość sieci wodociągowej wynosi 40,74 km. Pobór wód podziemnych z ujęcia odbywa się na podstawie pozwolenia wodnoprawnego - Decyzja Starosty Koscińskiego z dnia 19.12.2011 r. OŚ.6341.28.2011 udzielonego do dnia 18 grudnia 2021 r. Główna dipust prowadzi kontrolę i ewentualną jakość wody z w/w wodociągu zgodną z harmonogramem umieszczonego w Państwowym Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym w Koscińsku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koscińsku wydał opinię o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 64/MIK/17 z dnia 04.05.2017 r. w której stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

a).....nie dotyczy

b).....

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

F1/PK/01 Wydanie 3 z dnia 2016-03-14

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez.....

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone/a o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**



7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu




(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

GMINA LIPUSZ
ul. Wybickiego 27
83-424 Lipusz
NIP 591-15-68-529, Regon 191675221


(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu..... 09.09.2017 r.


(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

GMINA LIPUSZ
ul. Wybickiego 27
83-424 Lipusz
NIP 591-15-68-529, Regon 191675221

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**.....
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

