

Dprawa w podcieniu z montażem
nastrzopowym, dwufunkcyjna
oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego)



LEGENDA	
	lęcznik p/i, pojedynczy, IP44
	lęcznik p/i, świecznikowy, IP44
	lęcznik p/i, schodowy, IP44
	lęcznik n/i, pojedynczy, IP44
	lęcznik n/i, schodowy, IP44
	wentylator kandydowy 230V
	rozdzielnia elektryczna

- Dprawy legenda:**
- 12 * Dprawa n/t LED 626x626x70mm, klasz PLX, L70B50- 50000h, CR1>80 (3700 lm) 37.0 W, 4000K)
 - 2 1 * Dprawa n/t LED 1235x95x72mm, klasz PMMA, L80B10 60000h, CR1>80 (4050 lm) 35.0 W, 4000K)
 - 3 4 * Dprawa n/t LED 1235x95x72mm, klasz PMMA, L80B10 60000h, CR1>80, IP44 (5900 lm) 51.0 W, 4000K)
 - 4 8 * Dprawa n/t LED 600x90x69mm, klasz PMMA, L80B10 60000h, CR1>80 (3050 lm) 28.0 W, 4000K)
 - 5 6 * Dprawa n/t LED 600x90x69mm, klasz PMMA, L80B10 60000h, CR1>80, IP44 (3050 lm) 28.0 W, 4000K)
 - 6 11 * Dprawa awaryjna n/t LED IP65 autotest CNBOP (245 lm) 3.7 W)
 - 7 11 * Dprawa dekoracyjna n/t LED IP54, świecaca w górze i dół, rozsył 30 stopni (2x600lm, 2x9W, 4000K)
 - 8 * Dprawa ewakuacyjna z pikogramem n/t LED IP65 1h autotest CNBOP (300cd/m2)
 - 2 * Dprawa ewakuacyjna z klaszem mlecznym n/t LED IP65 1h autotest CNBOP (300lm) 5W)

Uwaga:
Dprawy zewnętrzne, dekoracyjne montować na wysokości ok. 2m od poziomu posadzki parteru przy wejściu głównym do budynku.

art	ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. ul. Strzelnicza 2, 83-400 Kościerzyna tel./fax 058/ 680 83 69 NIP 591635800 Regon 280376462	867-2016
projekt	Gmina Lipusz ul. Wybickiego 27 83-424 Lipusz	SKALA 1:100
INWESTOR:		NR RYS. E4
INWESTYCJA:	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku przedszkola na funkcję zlozka i rozbudowę budynku-docięplenie wraz ze ścianą warstwową, budowę placu zabaw i parkingu w Lipuszu na działce nr 436	DATA 01.2018
BRANŻA:	RZUT PARTERU – INST.	
ELEKTR. I TELETECH.	OSMIETLENIA	
PROJEKTANT:	mgr inż. Lukasz Bobkowski upr. nr PM/0066/P00E/13 w specjalności: instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń	