



Symbol	Opis	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
GC	Gniazda pompy cyrkulacyjnej (płownica)	Gniazda silowe (trzywarowe)	Gniazda silowe (kuchnia)	Punkt dystrybucyjny
		4,5kW	4,5kW	1,6kW
		3x2,5mm ²	5x4mm ²	3x2,5mm ²
		YDYp	YDYp	YDYp

Uwaga:
Rozdzielnię TR montować na wysokości 1,1m od posadzki, a rozdzielnię TP na wysokości 1,45m od posadzki.

ROZDZIELNIA TP W OBUDOWIE PODTYNKOWEJ,
IP20, szer.:350mm, wys.: 550mm, gł.: 250mm, płyta montażowa,
podstawa licznikowa, obudowa zabezpieczenia przystosowana do
plombowania, listwy zaciskowe

ROZDZIELNIA TR W OBUDOWIE PODTYNKOWEJ,
IP20, szer.:550mm, wys.: 900mm, gł.: 150mm, 5x25 modułów

art	ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. ul. Strzelnicza 2, 83-400 Kosciierzyno tel./fax 058/ 680 83 69 NIP 5911635800 Regon 220376462	867-2016
projekt		
INWESTOR:	Gmina Lipusz ul. Wylbickiego 27 83-424 Lipusz	SKALA 1:100
INWESTYCJA:	Znana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku przedszkole na funkcję żłobka i rozbudowę budynku-ocieplenie wraz ze ścianą warstwową, budowę placu zabaw i parkingu w Lipuszu na działce nr 436	NR RYS. E8
BRANŻA:	ELEKTR. I TELETECH	DATA 01.2018
PROJEKTANT:	mjr inż. Lukasz Bobkowski upr. nr P04/0005/ROSE/13 w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń	
SCHEMAT TABLIC TR ark. 2/2		