



P5	Tynk cienkowarstwowy na siatce
	Wełna mineralna gr 12cm
	Blочки gazobetonowe gr 12cm
	Tynk cem. wap.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
1	GARAŻ	75m ²
2	POMIESZCZENIE SOCJALNE	12,90m ²
3	POMIESZCZENIE HIG SANIT	4,80m ²

Q=0,33 m³/h
H2O=1,07 m
Δp=10258 Pa
M=0,088 kg/s

Kocioł elektryczny
z podgrzewaczem 130 litrów
Q=12 kW

LEGENDA

Rury ze stali węglowej (1.0034), zewnętrznie ocynkowane, cienkościenne precyzyjne ze szwem wzdłużnym, T_{max} = 135 °C, P_{max} = 1,6 MPa. Typ połączeń – zaprasowanie promieniomowe.

2078 W n5 Grzejniki płytowe zaworowe z wkładką zaworową z nastawą wstępną kv oraz głowicą termostatyczną.

Investor	GMINA MIETKÓW ul Kolejowa 35 . 55-081 Mietków		
Obiekt	BUDYNEK USŁUGOWY - REMIZA OSP		
Adres	Stróża gm. Mietków		
Adres geod.	nr dz. 286, 332/2 Obręb: 0011 STRÓŻA		
Temat projektu	Budowa budynku usługowego - Remiza OSP wraz z wykonaniem wewnętrznych i zewnętrznych instalacji infrastruktury technicznej		
Temat rysunku	RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA C.O.		
Instal. sanitarne:	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant:	mgr inż. Piotr Wajsborg	LBS/0176/PBS/21	
Skala	Faza PROJEKT TECHNICZNY	Branża inst. san.	Data 15.05.2023r.
1:50			Nr rysunku SI-09