

**Opis do poz.162 przedmiaru robót na rozbudowę budynku środowiskowego**

**Należy zamontować kocioł żeliwny z podajnikiem ,wielofunkcyjny (ekogroszek, pelety, drewno) .Kociołek min.30KW.**

**Należy zamontować bojler na ciepłą wodę użytkową, izolowany min.200dm<sup>3</sup>.**

**Opis do poz.75 przedmiaru robót na rozbudowę budynku środowiskowego**

**Należy zamontować okna pcv o wym. 150 x 120 szt.6 ,Uw =min.1,02 W/m<sup>2</sup>K**