



## Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie

ul. Konecka 46, 97-330 SULEJÓW

tel./fax (0- 44) 616-21-63

---

Sulejów dnia 04-05-2016

W związku z pytaniami do przetargu na materiały hydrauliczne, Miejski Zakład Komunalny udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Część – materiały wodociągowe:

Jaki króciec należy wycenić w poz.28?

**Odpowiedź: Króciec żeliwny kołnierzowy Ø 80 FW**

Część – rury wodociągowe + kształtki:

Poz.1,2 rury PE100SDR11 są na PN 16, a rury PE80SDR11 są na PN12,5 – jakie wycenić?

**Odpowiedź: Rura PE Ø 40x3,7 PE 100 SDR 11 PN 16, Rura PE 63x5,8 PE 100 SDR 11 PN 16**

Poz.3 rura wodociągowa PVC PN 12,5 została już wycofana z oferty przez większość producentów.

Czy można wycenić PN 10?

**Odpowiedź: Rura wodociągowa PCV Ø 110x4,3 PN 10**

Poz. 16-27 –nie produkuje się już kształtek wodociągowych na PN 12,5 – czy można wycenić kształtki na PN10 i czy kształtki mają być w komplecie z uszczelkami?

**Odpowiedź: Kształtki na PN10 z uszczelkami**

Część rury kanalizacyjne + kształtki

Czy wycenić rury ze ścianką litą czy spienioną?

**Odpowiedź: Rury lite**