



Ułożenie rury wodociągowej:  
 1 - w rurze osłonowej na jej długości  
 2 - w miejscu uszczelnienia manszetą

Opis rysunku

1	uszczelnienie
2	rura osłonowa PEHD 160x8,2 mm
3	projektowany przewód wodoc. PE 110x6,6
4	manszeta gumowa
5	opaska zaciskowa stalowa

Projektowane przejście pod  
 gazociągiem w.c. - zamknięcie końcówek rur osłonowych

<b>BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI</b> <b>DARIUSZ ŻYMIERCZYKIEWICZ</b> ul. Kościerska 33a, 83-430 Stara Kiszewa tel. 691 454 353			
TEMAT: Rozbudowa sieci wodociągowej, dz. nr 7/7, 26/12, 27, 28, 29/1, 41, 42/31, 42/35, 42/47, 42/55, 44/11, 44/37, 44/39, 61, 62, obr. Zielona Wieś			
INWESTOR: Gmina Nowa Karczma ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma			
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	SKALA
mgr inż. MIROSŁAW ŁOPATO	285/GD/2002		--
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	BRANŻA
			sanitarna
OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	DATA
mgr inż. D. ŻYMIERCZYKIEWICZ			XII 2013
NAZWA RYSUNKU:			NR RYS.
Zamknięcie końcówek rur osłonowych			5