

**OZNACZENIA:**


**Uzbrojenie istniejące:**

- w90 - sieć wodociągowa
- tA - sieć teletechniczna (telekomunikacyjna) wraz z przyłączami
- eNA - sieć energetyczna wraz z przyłączami

**Uzbrojenie projektowane:**

- sieć wodociągowa PE DN110/PN10 RC (wzmocniona) - wykop otwarty
- sieć wodociągowa PE DN110/PN10 RC (wzmocniona) - przewiert sterowany HDD
- miejsce przełączenia istniejących przyłączy/odcinków sieci do sieci projektowanej
- hydrant nadciśnenny ppół. DN80 z zasuwą odcinającą
- zasuwę oddziaływania hydrantu ppół. R=15 m
- zasawa sekcowa DN100 na sieć wodociągową
- węzeł połączeniowy (trójnik) wraz z zasuwami
- rura osłona dwudzielna na uzbrojenie istniejące (kabel energetyczny/teletechniczny), L=2,0m

**UWAGA:** Przyłącza wodociągowe - ich przebudowa i budowa nowych odcinków nie są objęte wnioskiem o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.



<b>PROJEKTOWAŁ:</b> mgr inż. MIROSŁAW ŁOPATO			
<b>SPRAWDZIŁ:</b> mgr inż. ARKADIUSZ MALINOWSKI			
<b>OPRACOWAŁ:</b> mgr inż. D. ZYMIERZKIEWICZ			
<b>NAZWA RYSUNKU:</b> Projekt zagospodarowania terenu - Arkusz 2			
<b>INWESTOR:</b> Gmina Nowa Karczma		<b>BRANŻA:</b> sanitarna	
<b>TEMAT:</b> Rozbudowa sieci wodociągowej, dz. nr 210/17, 210/18, 211, 223, 224, 225, 23, 237/114, 238/22, 240, 243/9, 246/12, 247/4, 248/2, 252, 257, 259, obr. Grabów		<b>DATA:</b> X 2014	
<b>PROJEKTOWAŁ:</b> mgr inż. MIROSŁAW ŁOPATO		<b>NR UPRAWNIEN:</b> 285/GD/2002	<b>PODPIS:</b>
<b>SPRAWDZIŁ:</b> mgr inż. ARKADIUSZ MALINOWSKI		<b>NR UPRAWNIEN:</b> 294/GD/2002	<b>PODPIS:</b>
<b>OPRACOWAŁ:</b> mgr inż. D. ZYMIERZKIEWICZ		<b>NR UPRAWNIEN:</b>	<b>PODPIS:</b>
<b>NAZWA RYSUNKU:</b> Projekt zagospodarowania terenu - Arkusz 2		<b>NR RYS.</b>	<b>2</b>

ARKUSZ 2