

ŁĄCZY ARKUSZ 4

ŁĄCZY ARKUSZ 4

ARKUSZ 3

5

4

1

3

2

8

6

7

ROZKŁAD ARKUSZY

promień zasięgu hydrantu ppoż. DN80 - 75,0 m

Hn13

Tr3

UWAGA: Przyłącza wodociągowe - ich przebudowa i budowa nowych odcinków nie są objęte wnioskiem o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.


OZNACZENIA:

Uzbrojenie istniejące:

- w90 - sieć wodociągowa
- tA - sieć teletechniczna (telekomunikacyjna) wraz z przyłączami
- eNA - sieć energetyczna wraz z przyłączami

Uzbrojenie projektowane:

- sieć wodociągowa PE DN110/DN90 PN10 RC (wzmocniona) - wykop otwarty
- sieć wodociągowa PE DN110 PN10 RC (wzmocniona) - przewiert sterowany HDD
- miejsce przełączenia istniejących przyłączy/odcinków sieci do sieci projektowanej
- hydrant nadziemny ppoż. DN80 z zasuwą odcinającą
- zasięg oddziaływania hydrantu ppoż. R=75 m
- zasuwa ścielowa DN100 na sieci wodociągowej
- węzeł połączeniowy (trójnik) wraz z zasuwami
- rura osłonowa dwudzielna na uzbrojenie istniejące (kabel egergetyczny/teletechniczny), L=2,0m



Projekt zagospodarowania terenu wykonano na cyfrowej wersji mapy do celów projektowych przyjętej do zasobów PODGIK w Kościerzynie.

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DARIUSZ ŻYMIERCZYKIEWICZ ul. Kościerska 33a, 83-430 Stara Kiszewo tel. 691 454 353			
TEMAT: Rozbudowa sieci wodociągowej, dz. nr 210/17, 210/18, 211, 223, 224, 225, 233, 237/114, 238/22, 240, 243/9, 246/12, 247/4, 248/2, 252, 257, 259, obr. Grabówk			
INWESTOR: Gmina Nowa Karczma ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma			
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. MIROSLAW ŁOPATO	NR UPRAWNIENI: 285/GD/2002	PODPIS:	SKALA 1:500
SPRAWDZIŁ: mgr inż. ARKADIUSZ MALINOWSKI	NR UPRAWNIENI: 294/GD/2002	PODPIS:	BRANŻA sanitarna
OPRACOWAŁ: mgr inż. D. ŻYMIERCZYKIEWICZ	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	DATA X 2014
NAZWA RYSUNKU: Projekt zagospodarowania terenu - Arkusz 3			NR RYS. 3