

UWAGA: Przyłącza wodociągowe - ich przebudowa i budowa nowych odcinków nie są objęte wnioskiem o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.


OZNACZENIA:

Uzbrojenie istniejące:

- w90 sieć wodociągowa
- tA sieć teletechniczna (telekomunikacyjna) wraz z przyłączami
- eNA sieć energetyczna wraz z przyłączami

Uzbrojenie projektowane:

- sieć wodociągowa PE DN110/DN90 PN10 RC (wzmocniona) - wykop otwarty
- sieć wodociągowa PE DN110 PN10 RC (wzmocniona) - przewiert sterowany HDD
- miejsce przełączenia istniejących przyłączy/odcinków sieci do sieci projektowanej
- zasięg oddziaływania hydrantu ppoż. R=75 m
- zasawa sieciowa DN100 na sieci wodociągowej
- węzeł połączeniowy (trójnik) wraz z zasawami
- rura osłonowa dwudzielna na uzbrojenie istniejące (kabel energetyczny/teletechniczny), L=2,0m



ROZKŁAD ARKUSZY

**BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI**  
**DARIUSZ ŻYMIERCZYKIEWICZ**  
ul. Kościeliska 33a, 83-430 Stara Kiszewa  
tel. 691 454 353

TEMAT: Rozbudowa sieci wodociągowej, dz. nr 210/17, 210/18, 211, 223, 224, 225, 233, 237/114, 238/22, 240, 243/9, 246/12, 247/4, 248/2, 252, 257, 259, obr. Grabówk

INWESTOR: Gmina Nowa Karczma  
ul. Kościeliska 9, 83-404 Nowa Karczma

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	SKALA
mgr inż. MIROSLAW ŁOPATO	285/GD/2002		<b>1:500</b>
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	BRANŻA
mgr inż. ARKADIUSZ MALINOWSKI	294/GD/2002		sanitarna
OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	DATA
mgr inż. D. ŻYMIERCZYKIEWICZ			X 2014
NAZWA RYSUNKU:	NR RYS.		
Projekt zagospodarowania terenu - Arkusz 5			<b>5</b>