



Gmina Nowa Karczma

83 – 404 Nowa Karczma, ul. Kościerska 9
Tel. (0-58) 687-71-27(89) Fax. (0-58) 687-71-71,
e-mail: urzad@nowakarczma.pl, www.nowakarczma.pl

Nowa Karczma, 28.06.2016r.

RRG.272.1.6.2.2016.RJ

Wyjaśnienia i zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

„BUDOWA DRÓG - OSIEDLE LUBAŃ - ETAP III”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

ZAPYTANIE NR 1

W pozycji nr 13 przedmiaru jest podbudowa z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % grubości 15 cm natomiast w projekcie jest podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem $R_m = 2.5$ MPa grubości 15 cm

WYJAŚNIENIE NR 1

Należy przyjąć podbudowę z kruszywa stabilizowanego cementem $R_m = 2.5$ MPa grubości 15 cm.

ZAPYTANIE NR 2

W pozycji nr 17 przedmiaru jest kostka betonowa grafitowa TT wibroprasowana grubości 8 cm natomiast w projekcie jest kostka grubości 8 cm wibroprasowana.

WYJAŚNIENIE NR 2

W pozycji nr 17 (jezdnia) należy przyjąć kostkę betonową TT wibroprasowaną o kolorze szarym,

ZAPYTANIE NR 3

W pozycji nr 18 przedmiaru jest kostka betonowa wibroprasowana z posypką grafitową grubości 8 cm natomiast w projekcie jest kostka grubości 8 cm wibroprasowana

WYJAŚNIENIE NR 3

W pozycji 18 (zjazdu) należy przyjąć kostkę betonową prostokątną wibroprasowaną o kolorze grafitowym.

ZAPYTANIE NR 4

W pozycji nr 25 przedmiaru są krawężniki o wymiarach 15x30 natomiast w projekcie są o wymiarach 20x30

WYJAŚNIENIE NR 4

Należy przyjąć krawężniki o wymiarach 15x30.

ZAPYTANIE NR 5

W pozycji nr 27 przedmiaru jest kostka betonowa prostokątna, płukana, kolorowa z posypką grubości 6 cm natomiast w projekcie jest polbruk sopocki 20x20x6 antypoślizgowy- czerwony

WYJAŚNIENIE NR 5

Należy przyjąć kostkę betonową 20x20x6 z fakturą grafitu (posypką) w kolorze czerwonym. W projekcie wskazano przykładowo „polbruk sopocki”.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający niniejszym zmienia treść SIWZ w zakresie wynikającym z powyższych wyjaśnień. Treść zapytań i wyjaśnień stanowi integralną część SIWZ.

Terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Do wiadomości:

1. Wykonawcy, którzy zwrócili się o wyjaśnienia.
2. www.bjp.nowakarczma.pl