



LEGENDA:

**WD1** - Wentylator dachowy  
UVO H1.4, firmy Flowair  
Qel=160W, 230V, 0,7A  
waga = 8kg  
+ Podstawa dachowa HPDr  
+ Regulator DSSze bis

**A1** - Agregat zewnętrzny zloek, na dachu ADVG12LMCA  
Qch=4,0kW; Qg=4,3kW;  
Qel=1kW; 4,7A ~ 230/1V  
Poziom dźwięku: 47 dB(A)  
zloek, na dachu budyńku

B1 Architekt S.C.  
Al. Grunwaldzka 219  
80-266 Gdańsk  
www.b1architekt.com



UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY BEZWZGLĘDNIIE  
KAŻDORAZOWO, PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU  
BUDOWY I W PRZYPADKU RÓŻNIC LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW  
TECHNOLOGII DOSTAWCY - SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI

INWESTOR

GINNA NOWA KAROCZNA  
83-104 Nowa Karocza  
ul. Kosciarska 9

NAZWA PROJEKTU

TERNOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ  
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWEJ KAROCZNE

NAZWA RYSUNKU

INSTALACJA WENT. MECH. I KLIM.  
RZUT DACHU

BRANŻA

SANITARNA

SKALA

1:100 2015.07

DATA

PROJEKT

NK UPR.

PODRYS

mgr inż. JAKUB GORLUK

OPRACOWANIE

mgr inż. SEBASTIAN GWARNY

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. RAFAŁ GORECKI

POW/0051/PMOS/10

S10