



- LEGENDA:
- WK2 - Wentylator kanałowy Ø160 Qel=50W
 - WK3 - Wentylator kanałowy Ø100 Qel=24W
 - KR - Kratek transferowa
 - WD1 - Wentylator dachowy Qel=160W, 230V, 0.7A waga = 8kg + Podstawa dachowa + Regulator
 - Klimatek 1 ścienny Qch=3.5kW Og=3.7kW Qel=50W; 1~230V

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY BEZWZGLĘDNE KAŻDORAZOWO, PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY I W PRZYPADKU RÓŻNIC LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMAGÓW TECHNOLOGII DOSTAWCY - SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI

UWAGA:

B1 Architekt S.C.
Al. Gieruldzka 219
80-266 Gdańsk.
www.b1architekt.com



INWESTOR		GMINA NOWA KARCZMA 83-404 Nowa Karczma ul. Kosciarska 9	
NAZWA PROJEKTU		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWEJ KARCZMIE	
NAZWA RYSUNKU		BRANŻA	DATA
INSTALACJA WENT. MECH.		SANITARNA	1:100 2015.08
PROJEKT		NR UPK.	PODPIS
mgr inż. JAKUB GORLIK		POM0052/PWOS/10	
OPRACOWANIE			
mgr inż. SEBASTIAN GWARNY			
SPRAWDZAJĄCY			
mgr inż. RAFAŁ GORECKI		POM0051/PWOS/10	