


*LEGENDA:*

- Przewód zasilania C.T.
- Przewód powrotu C.T.
- Przewód zasilania
- Przewód powrotu
- Nr pomieszczenia
- 0.3 +16 °C / Qwym: 362 W — Temperatura wewnętrzna / Zapotrzebowanie na ciepło
- 11KV/600 [600 mm] — Typ/Wysokość grzejnika
- Długość grzejnika
- 15 x 1,0 / 387 W — Średnica rur
- Moc na działce
- N4 - Wielkość nastawy
- Grzejnik
- G1 - Pion C.O.
- ① Aparat grzewczo-wentylacyjny Vn=3200m³/h Qg=8,5 kW Qel=170W; 230V; 1,2A waga = 39,7kg


B1 Architekci S.C.
Al. Grunwaldzka 219
80-266 Gdańsk;
www.b1architekci.com


UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO, PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY I W PRZYPADKU RÓŻNIC LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW TECHNOLOGII DOSTAWCY - SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI

INWESTOR
GMINA NOWA KARCZMA
83-404 Nowa Karczma
ul. Kościerska 9

NAZWA PROJEKTU
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWEJ KARCZMIE

| NAZWA RYSUNKU | BRANŻA | SKALA | DATA |
|---|---|---|---|
| **INSTALACJA C.O. RZUT PARTERU** | SANITARNA | 1:100 | 2015.08 |

| PROJEKT | NR UPR. | PODPIS |
|---|---|---|
| mgr inż. JAKUB GORLIK | POM/0052/PWOS/10 | |
| OPRACOWANIE | | |
| mgr inż. SEBASTIAN GWARNY | | |
| SPRAWDZAJĄCY | | |
| mgr inż. RAFAŁ GORECKI | POM/0051/PWOS/10 | |

S8