

LEGENDA

- RGnn — Rozdzielnica elektryczna – rozdzielnica główna RGnn/PODLICZNIKI/
- TPnn — Rozdzielnica elektryczna – rozdzielnice oddziałowe/TP-1 – straż, TP-2,3 – GMOPS/
- RKnn — Rozdzielnica elektryczna – rozdzielnice kotłowni RK-1,2
- INWERTER — Inwerter instalacji fotowoltaicznej PV 10kW 3-faz/GMOPS/
- Gniazdo pojedyncze 16A/230V podtynkowe. Stopień szczelności IP20
- Gniazdo podwójne 16A/230V podtynkowe. Stopień szczelności IP20
- Gniazdo pojedyncze 16A/230V podtynkowe. Stopień szczelności IP44

ZG1

Wyposażenie:
- 2 x gniazdo pojedyncze 16A/250V
- 2 x gniazda pojedyncze DATA 16A/250V DATA
- 1 x gniazdo komputerowe dwukrotne RJ45 kat 7
- 2 x klucz do gniazda kodowanego

- 2xRJ-45 — Gniazdo teletechniczne 2xRJ-45. Stopień szczelności IP20
- rack — Budynkowy punkt dystrybucyjny BD. Szafa rack 19" 600x600.
- Wyłącznik prądu kotłowni FR 303 63A w obudowie /na zewnątrz kotłowni/
- PPOŻ — Przycisk wyłącznika przeciwpożarowego prądu typu "Zbij szybkę"
- Połączenia wyrównawcze /DY≥o 6/
- Szyna wyrównania potencjałów /prowadzić do okoła Kotłowni/

WK2 - Wentylator kanałowy TD-500/160 Qel=50W

WK3 - Wentylator kanałowy TD-250/100 Qel=24W

WD1 - Wentylator dachowy
UVO H1.4 firmy Flowair
Qel=160W; 230V; 0,7A
waga = 8kg
+ Podstawa dachowa HPDr
+ Regulator DSS2e bis

A1
Agregat zewnetrzny zlok. na dachu AOYG12LMCA
Qch=4,0kW; Qg=4,3kW;
Qel=1kW; 4,7A ~ 230V1
Poziom dzwieku: 47 dB(A)
zlok. na dachu budynku

K1
Klimatyzator scienny
ASYG12LMCA
Qch=3,5kW
Qg=3,7kW
Qel=50W; 1~230V

B1 Architekci S.C.
Al. Grunwaldzka 219
80-266 Gdańsk;
www.b1architekci.com

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO, PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY I W PRZYPADKU RÓŻNIC LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW TECHNOLOGII DOSTAWCY - SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI

INWESTOR
GMINA NOWA KARCZMA
83-404 Nowa Karczma
ul. Kościerska 9

NAZWA PROJEKTU
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWEJ KARCZMIE

NAZWA RYSUNKU	BRANŻA	SKALA	DATA
RZUT PIĘTRA - INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	ELEKTRYCZNA	1:100	2015.07

PROJEKT	NR UPR.	PODPIS
mgr inż. MARCIN KACPRZAK	POM/0207/POOE/10	
SPRAWDZAJĄCY		
mgr inż. ADAM KIBORT	POM/0009/PWOE/12	

E06