

LEGENDA:

- Przewód zasilania C.T.
- Przewód powrotu C.T.
- Przewód zasilania
- Przewód powrotu
- Nr pomieszczenia
- 0.3 +16 °C Qwym: 362 W — Temperatura wewnętrzna / Zapotrzebowanie na ciepło
- 11KV/600 [600 mm] — Typ/Wysokość grzejnika
- Długość grzejnika
- Średnica rur
- 15 x 1,0 387 W — Moc na działce
- N4 - Wielkość nastawy
- Grzejnik
- G1 - Pion C.O.

① Aparat grzewczo-wentylacyjny
LEO KMFS M Vn=3200m³/h
Qg=8,5 kW
Qel=170W; 230V; 1,2A
waga = 39,7kg

B1 Architekci S.C.
Al. Grunwaldzka 219
80-266 Gdańsk;
www.b1architekci.com

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO, PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY I W PRZYPADKU RÓŻNIC LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW TECHNOLOGII DOSTAWCY - SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI

INWESTOR
GMINA NOWA KARCZMA
83-404 Nowa Karczma
ul. Kościerska 9

NAZWA PROJEKTU
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWEJ KARCZMIE

NAZWA RYSUNKU	BRANŻA	SKALA	DATA
INSTALACJA C.O. RZUT PARTERU	SANITARNA	1:100	2015.07

PROJEKT	NR UPR.	PODPIS
mgr inż. JAKUB GORLIK	POM/0052/PWOS/10	
OPRACOWANIE		
mgr inż. SEBASTIAN GWARNY		
SPRAWDZAJĄCY		
mgr inż. RAFAŁ GORECKI	POM/0051/PWOS/10	

S5