



LEGENDA

- Łącznik jednobiegunowy pojedynczy podtynkowy. Stopień szczelności IP20.
- Łącznik świecznikowy podtynkowy. Stopień szczelności IP20
- Łącznik schodowy pojedynczy podtynkowy. Stopień szczelności IP20
- Łącznik schodowy podwójny podtynkowy. Stopień szczelności IP20
- Dookólna czujka ruchu 360st
- 0.2 Oprawa nastropowa kubelkowa ze źródłem TC-DEL 2x26W. Stopień szczelności IP20. Klasa ochronności I.
- 0.2 Oprawa do wbudowania ze źródłem TC-DEL 2x26W. Stopień szczelności IP20. Klasa ochronności I.
- 0.4 Oprawa do wbudowania ze źródłem TC-DEL 2x26W. Stopień szczelności IP44. Klasa ochronności I.
- Oprawa ścienna zewnętrzna typu plafon z kloszem mlecznym 70W szczelna IP65
- Oprawa świetłóvkowa przemysłowa T26 2x58W z kloszem pryzmatycznym. Stopień szczelności IP44, I klasa ochronności. Elektroniczny układ zapłonowy. Światłóvka 5200lm/830.
- Oprawa świetłóvkowa nastropowa T5 4x14W z rastrem parabolicznym. Stopień szczelności IP20, I klasa ochronności. Elektroniczny układ zapłonowy. Moc 56W. Światłóvka 1200lm/830.
- Oprawa świetłóvkowa nastropowa T5 4x14W z kloszem mlecznym. Stopień szczelności IP20, I klasa ochronności. Elektroniczny układ zapłonowy. Moc 56W. Światłóvka 1200lm/830.
- Oprawa świetłóvkowa do wbudowania T5 4x14W z kloszem mlecznym. Stopień szczelności IP20, I klasa ochronności. Elektroniczny układ zapłonowy. Moc 56W. Światłóvka 1200lm/830.
- Oprawa oświetlenia awaryjnego sufitowa dioda LED 3W z modulem zasilania awaryjnego jednogodzinnym. Praca ciemna. /np. LOVATO N (natynkowa) prod. Awex/(Certyfikat CNBOP)
- Oprawa oświetlenia awaryjnego sufitowa dioda LED 3W z modulem zasilania awaryjnego jednogodzinnym. Praca ciemna. /np. LOVATO P (do wbudowania) prod. Awex/(Certyfikat CNBOP)
- Oprawa oświetlenia awaryjnego zewnętrzną LED 3,2W z modulem zasilania awaryjnego jednogodzinnym. Stopień szczelności IP65. Montaż ścienny,(Certyfikat CNBOP)
- Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowa dioda LED 1,2W z modulem zasilania awaryjnego jednogodzinny. Praca ciemna. /np. INFINITY prod. Awex/(Certyfikat CNBOP)

B1 Architekci S.C.
Al. Grunwaldzka 219
80-266 Gdańsk;
www.b1architekci.com



UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY BEZWZGLĘDNE
KAŻDORAZOWO, PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU
BUDOWY I W PRZYPADKU RÓŻNIC LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW
TECHNOLOGII DOSTAWCY - SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI

INWESTOR			
GMINA NOWA KARCZMA 83-404 Nowa Karczma ul. Kościerska 9			
NAZWA PROJEKTU			
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWEJ KARCZMIE			
NAZWA RYSUNKU		BRANŻA	SKALA
RZUT PIWNICY - INSTALACJA OŚWIETLENIA		ELEKTRYCZNA	1:100
DATA		2015.08	
PROJEKT	NR UPR.	PODPIS	
mgr inż. MARCIN KACPRZAK	POM/0207/POOE/10		
SPRAWDZAJĄCY			
mgr inż. ADAM KIBORT	POM/0009/PWOE/12		

E01