



LEGENDA:

- WD1** - Wentylator dachowy  
Qel=160W; 230V; 0,7A  
waga = 8kg  
+ Podstawa dachowa  
+ Regulator
- A1** - Agregat zewnętrzny zloz. na dachu  
Qch=4,0kW; Qg=4,3kW;  
Qel=1kW; 4,7A ~ 230/1V  
Poziom dźwięku: 4,7 dB(A)
- NIK** - Nasada kominowa  $\phi$ 200

B1 Architekti S.C  
Al. Gdyniańska 219  
80-266 Gdańsk  
www.b1architekti.com



UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY BEZWZGLĘDNE  
KAZDORAZOWO, PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU  
BUDOWY I W PRZYPADKU RÓŻNIC LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW  
TECHNOLOGII DOSTAWCY - SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI

INWESTOR	
GMINA NOWA KARCZWA	
83-404 Nowa Karczma	
ul. Kościeliska 9	

NAZWA PROJEKTU	
TERNOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ	
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWEJ KARCZMIE	

NAZWA RYSUNKU	
INSTALACJA WENT. MECH. I KLIM.	
RZUT DACHU	
PROJEKT	BRANŻA
mgr inż. JAKUB GORLIK	PMOS
OPRACOWANIE	PMOS
mgr inż. SEBASTIAN GWARDY	
SPRAWDZAJĄCY	
mgr inż. RAFAŁ GORECKI	PMOS

SKALA	DATA
1:100	2015.08

S15