


Rozdzielnica piętrowa TP-1 cz.2



F24	F25	F26	F27	F28	F29	F30	F31
Wentylator dachowy	Aparat grzewczy	Brama wjazdowa	Wentylator dachowy	Wentylator kanałowy	Nagrzewnica	Wentylator kanałowy	Wentylator kanałowy
0,2kW	0,2kW	0,5kW	0,2kW	0,1kW	6kW	0,3kW	0,1kW

B1 Architekci S.C.
Al. Grunwaldzka 219
80-266 Gdańsk;
www.b1architekci.com



UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO, PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY I W PRZYPADKU RÓŻNIC LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW TECHNOLOGII DOSTAWCY - SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI

INWESTOR

GMINA NOWA KARCZMA
83-404 Nowa Karczma
ul. Kościarska 9

NAZWA PROJEKTU

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWEJ KARCZMIE

NAZWA RYSUNKU

SCHEMAT ELEKTRYCZNY
ROZDZIELNICZY TP-1 CZ. 2

BRANZA

ELEKTRYCZNA

SKALA

DATA

2015.08

PROJEKT

mgr inż. MARCIN KACPRZAK

NR UPR.

POM/0207/POOE/10

PODPIS

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. ADAM KIBORT

NR UPR.

POM/0009/PWOE/12

E12