

Nowa Karczma, dnia 02-12-2015r.

EcoTech Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Słoneczna 39a
83-021 Wiślina

Dotyczy: wydania warunków technicznych na budowę sieci kanalizacji deszczowej na działkach o nr geodezyjnych **23/14, 24, 25/3, 165, 217/7, 218, 219/3, 231, 236, 285, 157, 160/1** w obrębie geodezyjnym **Lubań**, gm. Nowa Karczma

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych zaprojektować do rzeki Leniwki (działka o nr geodezyjnym 165). Na odprowadzanie w/w wód w sytuacji konieczności należy uzyskać odpowiednie pozwolenie wodnoprawne.

Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektować i wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych, o jednolitej ścianie, gładkich typu ciężkiego „S” (SN8) SDR 34 z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury oraz uszczelkami wargowymi w przypadku kształtek. Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych Ø 630 oraz betonowe Ø1000 i Ø1200. Wpusty uliczne z osadnikiem min 1,0m, wiadrem podwieszanym poniżej nasady oraz z pierścieniem odciążającym i przykryte kratką ściekową.

System projektowanej kanalizacji oraz poszczególne elementy na terenach przedmiotowych działek zaprojektować odpowiednio do istniejącego obciążenia od pojazdów samochodowych i zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w odrębnych przepisach.

Sieć poprowadzić w miarę możliwości w drogach gminnych. W przypadku konieczności przejścia przez działki stanowiące własność osób trzecich należy uzyskać pisemne zgody właścicieli na etapie projektowania.

Wszystkie koszty związane z tą inwestycją pokrywa Inwestor.

K I E R O W N I K
Referatu planowania przestrzennego,
gospodarki komunal. i ochr. środowiska

.....
Wojciech Bronk

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. A/a

Sporządziła: Agnieszka Aszyk