



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Nowa Karczma, 26.04.2017r.

RRG.272.1.5.3.2017.RJ

WYJAŚNIENIA Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 188035G LUBAŃ - LINIEWKO KOŚCIERSKIE ”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAPYTANIE NR 1

Jaką konstrukcję ma posiadać nowo budowana droga gminna?

Występują rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót poz. 28 i 29 (tam jest asfalt lany), a projektem wykonawczym: opisem i przekrojami. W przedmiarze brakuje warstwy podbudowy z betonu asfaltowego gr. 7 cm, która jest na przekroju, czy ją uwzględnić?

Kolejna niejasność dotyczy drogi szutrowej w przedmiarze w poz. 36 i 37 jest tłuczeń kamienny, natomiast poz. 35 kruszywo łamane czy należy przyjąć konstrukcje tak jak w przekroju na rys. WD-2 czyli kruszywo łamane 0-63,5 gr 15 cm a następnie kruszywo łamane 0-31,5gr 15 cm?

WYJAŚNIENIE NR 1

Należy przyjąć warstwy zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi jezdni.

Podbudowę z betonu asfaltowego AC16W o grubości 7 cm została ujęta w pozycji 28 przedmiaru jako warstwa wiążąca. Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S o grubości 5 cm została ujęta w pozycji 29 przedmiaru jako warstwa ścieralna.

Na drodze szutrowej należy przyjąć podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0/63 o grubości 15 cm, która została ujęta w pozycji 35 przedmiaru. Natomiast nawierzchnia z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 o grubości 15 cm została ujęta w pozycji 36 i 37 przedmiaru.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy zwrócili się o wyjaśnienia

Miejsce publikacji:

1. www.bip.nowakarczma.pl

Zup. WÓJTA
Wojciech Bronk
ZASTĘPCA WÓJTA