



Nowa Karczma, 18.07.2018 r.

Znak sprawy: RRG.272.1.12.2018.RJ

WYJAŚNIENIA I ZMIANA
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
„BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO W GRABOWIE KOŚCIERSKIM”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAPYTANIE NR 1

Proszę o podanie wysokości roślin.

WYJAŚNIENIE NR 1

Wysokość roślin zgodnie z załącznikiem do SIWZ „Dodatkowe wymagania dla materiałów budowlanych”.

ZAPYTANIE NR 2

Proszę o podanie szerokości bramy oraz furtki.

WYJAŚNIENIE NR 2

Szerokość bramy wynosi co najmniej 4 metry. Szerokość bramki w świetle wynosi co najmniej 0,9 m.

ZAPYTANIE NR 3

Proszę o podanie koloru ogrodzenia.

WYJAŚNIENIE NR 3

Kolor ogrodzenia zielony.

ZAPYTANIE NR 4

Proszę o podanie parametrów ogrodzenia (grubość drutu, wielkość oczka, jaki panel).

WYJAŚNIENIE NR 4

Parametry ogrodzenia zgodnie z załącznikiem do SIWZ „Dodatkowe wymagania dla materiałów budowlanych”. Panel minimum z 3 przetłoczeniami.

ZAPYTANIE NR 5

Czy jest pozwolenie na usunięcie drzew?

WYJAŚNIENIE NR 5

Zamawiający posiada pozwolenie na usunięcie drzew.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punktach 12.3, 12.6, 12.10 obejmującą zmianę daty **23.07.2018 r. na 26.07.2018 r.**

Do wiadomości:

1. Wykonawcy, którzy zwrócili się o wyjaśnienie

Miejsce publikacji:

1. www.bip.nowakarczma.pl

Z poważaniem

Zup. WÓJTA

Wojciech Bonk
ZASTĘPCA WÓJTY