



Gmina Nowa Karczma
83 – 404 Nowa Karczma, ul. Kościerska 9
Tel. (0-58) 687-71-27
www.nowakarczma.pl

Nowa Karczma, 18-10-2019 r.

RRG.272.1.11.2019.RJ

WYJAŚNIENIA
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

**„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ: GRANICA GMINY NOWA KARCZMA -
ŚLEDZIOWA HUTA ”**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAPYTANIE NR 1

Prosimy o określenie kategorii obciążenia ruchem dla przedmiotowej drogi gminnej w celu prawidłowej wyceny mieszanek mineralno-asfaltowych.

WYJAŚNIENIE NR 1

Należy przyjąć wymagania dla drogi kategorii KR 2

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem

Do wiadomości:

1. Wykonawcy, którzy zwrócili się o wyjaśnienie

Miejsce publikacji:

1. www.bip.nowakarczma.pl

Z up. WÓJTA

Piotr Tarczyński
SEKRETARZ GMINY