Istn.linia nap.nn st. Transf. Nowy Żmigród 1 TT

DVK 110 3.00×2

Istn.

Istn.20 RK-10

DVK 110 7.00

DVK 110 3.00

DVK 110 10.00

Proj.YAKY 4x35mm² 29/35mb

DVK 110 3.00

DVK 110 10.00

Proj.YAKY 4x35mm² 31/35mb

DVK 110 6.00

DVK 110 3.00

Proj.YAKY 4x35mm² 35/40mb

DVK 110 3.00

DVK 110 10.00

Proj.mufa termokurczliwa."C" 2x ZRM-2

Proj.YAKY 4x35mm² 2x 3mb

Proj.ZK-3a

Proj.YAKY 4x35mm² 3mb

Proj. Szafa stero.-pomiarowa oświetlenia drogowego.

DVK 110 2x2.00+2.00

Proj.YAKY 4x35mm² 26/31mb

Proj.YAKY 4x35mm² 20/24mb

DVK 110 2.00

DVK-110 4.00

Proj.YAKY 4x35mm² 20/24mb

Proj.YAKY 4x35mm² 20/27mb

DVK 110 2.00×2

4 S-40W

3 S-40W

2 S-40W

1 S-40W

5 S-40W

Uwaga:

1. Istniejący kabel YAKY 4x35mm² relacji słup nr.20 st.Nowy Żmigród 1-ZK-1b bud.Kaplicy Cmentarnej.po odkopaniu przeciąć w punkcie "**C**", wykonac 2 mufy i po przedłużeniu kablem 2(YAKY 4x35mm²) wprowadzić do proj. ZK -3a.
2. Zasilanie proj. szafy sterowniczo -pomiarowej oświetlenia drogowego wykonać linią kablowa YAKY 4x35mm² z proj.ZK-3a

STARSZY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz 1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu trasa linii energetycznej oświetlenia drogowego i słupy oświetleniowe

(wyszczególnienie uzgadnianych sieci uzbrojenia terenu)

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, po upływie którego traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju