

Durał Marian

Siedliska Żmigrodzkie 2 38-230 Nowy Żmigród
AKN 972502 Wójt Gminy Nowy Żmigród

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany, jako projektant, w rozumieniu art. 20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz 2016 z późn. zm.) odpowiedzialny za cały projekt budowlany¹ [projektant opracowujący projekt zagospodarowania działki (terenu)¹, projektant opracowujący projekt architektoniczny – budowlany w zakresie¹

Projekt Budowlano-Wykonawczy budowy linii kablowej oświetlenia drogowego.

Sprawdzający projekt architektoniczny – budowlany w zakresie¹

oświadczam, że zgodnie z art. 20 ust. 4 wyżej powołanej ustawy, że Projekt Budowlano-Wykonawczy budowy linii kablowej oświetlenia drogowego w miej. Nowy Żmigród ul. Szopena gm. Nowy Żmigród.

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Siedliska Ż 05 05 2011r.

¹ niepotrzebne skreślić

Opis techniczny

1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest:
a St.transf. Nowy Żmigród 1.
Budowa złącza kablowego ZK-3a
Zasilanie ZK-3a kablem YAKY 2x(4x35mm²)4mb.
Budowa szafy sterowniczo-pomiarowej oświetlenia drogowego.
Zasilanie szafy sterowniczo-pomiarowej oświetlenia drogowego kablem YAKY 4x35mm² o dł.4mb.
budowa wydzielonego odcinka oświetlenia drogowego kablem YAKY 4x35mm² o długości-320mb.
Montaż słupów stylowych S-40W szt.12.
Montaż oprawy oświetleniowej OS-1 MH-70W szt.12.
Budowa uziemienia ochronnego-ułożenie bednarki ocynkowanej 25x4mm o długości.339mb.
Wymiana istniejącego słupa nr.20 RK-10 na K-10.5/12.
Montaż na słupie nr 20 złącza napowietrznego ZN-1.

Wykaz mocy przyłączeniowej do celów oświetlenia.

Szafa sterowniczo-pomiarowa Nowy Żmigród ul. Szopena. Proj. mocy 1 kW.

Wykaz ilościowy słupów RDE Jasło planowanych w celu wykorzystania do zawieszenia przewodów i lamp.

Nie planuje się montażu opraw oświetleniowych i przewodów na słupach RDE.

2.Podstawa opracowania.

Podstawę opracowania projektu stanowią:
Zlecenie inwestora.
Techniczne warunki zasilania podane przez R D E Jasło.
Mapa zasadnicza miejscowości Nowy Żmigród w skali 1:500.
Uzgodnienia z inwestorem dotyczące lokalizacji i rodzaju oświetlenia.
Inwentaryzacja istniejącej sieci n/n i stacji rafo Nowy Żmigród 1.
Obowiązujące normy, przepisy i rozwiązania techniczne.

3.Dane ogólne.

Zgodnie z uzgodnieniami z inwestorem oświetleniu podlegać będzie odcinek ulicy Szopena oraz parking przy cmentarzu w miejscowości Nowy Żmigród na odcinku jak na planie realizacyjnym. Jako konstrukcję wsporcze do montażu opraw oświetlenia drogowego projektuje się budowę słupów stalowych typu S-40W. Zasilanie, sterowanie i pomiar energii do celów oświetlenia drogowego odbywał się będzie z projektowanego ZK-3a i Szafy sterowniczo-pomiarowej zlokalizowanej przy ul. Szopena.

Marian Durał
Uprawniony do projektowania, kierowania i nadzorowania w zakresie instalacji elektrycznych
Zaświadczenie nr 2348/1388
Siedziba: Żmigrodzkie 2, 38-230 Nowy Żmigród