Zestawienie montażowe linii NN 0,4 kV

Budowa linii kablowej Nn oświetlenia Choprna w miej.Nowy Żmigród, gm.Nowy Żmigród.

Nr słupa (budynku)	Rodzaj słupa (przyłącza do budynku	Rodzaj przewodów	Rozpiętość przęsła [m]	ŻERDZIE			USTOJE , zbliźniaczenie, objemki i śruby z nakrętkami					KONSTRUKCJE, ŚRUBY, UCHWYTY												IZOLATORY, ZACISKI							Przyłącza do budynków								Odgromniki,uziemienia								Nr Rysunku
				Słup Stylowy S-40W	Fundament -B 40	Fundament F 150	Słup stalowy S-80P	Zacisk rozg SLIP 12.05	E-10.5/12	U 85 / U 130	Płyta stopowa 0,3x0,3	Rura ochron DVK 110mm.	Szafka stero. pomiarowa	Ou-1 / EU-1 / EU-2	Oprawa OS-1 MH-70W	Klosz oprawy przezroczysty	Zacisk rozg SLIP 12.05	Złacze nap.ZN-1kpl.	Wysięgnik " P" 1,5m	Oprawa ośw.OUS 250W	Układ ramion "1"w dół	Uchwyt do moco. Wysięg.	ZK-3a w/stojące kpl.	Przewód AL. 25mm	Hak wieszakowy M16x240	Poprzecznik narożny PN-1	Wkładka bezpiecz. 6A	Wkładka ogra.6A	Lampa sodowa 250W	Przewód LDY 2.5mm	SL 11,11	Przewód YDY 3x1.5mm	Koszulka igielitowa fi 10	Obejma O-4	Uchwyt prze SO 140	Uchwyt prz-narożny SO 130	Uchwyt odc SO 234.15	Uchwyt do mo. rury ochr	Uchw. do mo.kabla na słup.	Bezp. SV 19,2511	Złącze kablowe IZK	Osłona OSK-5	GXO 0,66/5 / SE30,166	ZUP 5	Bednarka ZN-25x4	Rura PE-75	Śruba oc. M10x25	Lampa MH 70W	Złącze TB-1		Pręt stal. Fi 12 dł. 8m	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	#	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
st.traf. Nowy Żmigród 1																																																	
20	**proj.wymi K-10.5/12**								1	2	1			2			4	1							2											1	3	7	1			4		12	3	2				2
ZK-3pro		YAKY 4x50mm^2	7									14											1																									2
K-1b ist	t.Kaplica Cme	YAKY 4x35mm^2	4									8																																					2
	proj.ZK-3a																																															
	proj.Sz.Stero. ośw.drog.	YAKY 4x35mm^2	4										1										1																									2
		YAKY 4x35mm^2	6									1																																				
1	S-40W	YAKY 4x35mm^2	40	1	1							12			1	1					1					1	1				5												6						2
2	S-40W	YAKY 4x35mm^2	35	1	1							18			1	1					1					1	1				5												40			1	1		2
3	S-40W	YAKY 4x35mm^2	35	1	1							11			1	1					1					1	1				5												35			1	1		2
4	S-40W			1	1										1	1					1					1	1				5												35			1	1		
	proj.Sz.Stero. ośw.drog.																																															2
		YAKY 4x35mm^2	31																																									31						
5	S-40W	YAKY 4x35mm^2	27	1	1										1	1					1					1	1				5															1	1		2
6	S-40W			1	1										1	1					1					1	1				5												27			1	1		
5																																															2
7	S-40W	YAKY 4x35mm^2	24	1	1							2			1	1					1					1	1				5												24			1	1		2
8	S-40W	YAKY 4x35mm^2	24	1	1										1	1					1					1	1				5												24			1	1		2
9	S-40W	YAKY 4x35mm^2	24	1	1										1	1					1					1	1				5												24			1	1		2
10	S-40W	YAKY 4x35mm^2	24	1	1										1	1					1					1	1				5												24			1	1		2
11	S-40W	YAKY 4x35mm^2	24	1	1										1	1					1					1	1				5												24			1	1		2
12	S-40W	YAKY 4x35mm^2	26	1	1										1	1					1					1	1				5												26			1	1		2
	AKY 4x50mr	7mb.																																														
	Razem:		332	12	12				1	2	1	66			12	12	4	1			12		1		2		12	12				60						3	7	1			4		339	3	2	12	12			