

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa przyszkolnych boisk sportowych w Nowym Żmigrodzie, Nienaszowie, Łężynach i Kątach”.

Zamawiający w specyfikacji technicznej podaje minimalne parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej.

Informuję, że podane minimalne wartości parametrów są niezgodne z obowiązującą w normą dotyczącą nawierzchni poliuretanowych tj. PN-EN 14877.

Zamawiający opisuje zamówienie w sposób uniemożliwiający zaoferowanie nawierzchni poliuretanowych typu wg projektu czyli typu EPDM dwuwarstwowa SBR 8 mm + EPDM 8 mm, które powszechnie stosowane w Unii Europejskiej, które są zgodne z PN-EN 14877. Zamawiający w sposób zupełnie niepoparty żadnymi normami ustanawia swoje własne normy dotyczące nawierzchni poliuretanowych, niezgodne ze standardami PN-EN 14877. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie wszystkich nawierzchni poliuretanowych typu zamawianego czyli typu EPDM dwuwarstwowa: SBR 8 mm + EPDM 8 mm, które posiadają następujące dokumenty:

- deklaracja zgodności z PN-EN 14877
- aprobatę lub rekomendację techniczną ITB
- atest higieniczny PZH
- karta techniczna

Mając powyższe na uwadze, proszę o przychylenie się do naszego wniosku.