

IOŚ.271.1.3.2014

Nowy Żmigród 19.03.2014 r.

Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr IOŚ.271.1.3.2014

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ; **“ Przebudowę przyszkolnych boisk sportowych w Nowym Żmigrodzie, Nienaszowie, Łęczynach i Kątach”**

W dniu 18.03.2014 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do w/w przetargu o treści następującej :

PYTANIE

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie ,czy na boisku w Nienaszowie i Nowym Żmigrodzie ma zostać ułożona nawierzchnia nieprzepuszczalna? Tak wynika z opisu w projekcie. Proszę też o wyjaśnienie, czy ma pod tą nawierzchnią być warstwa ET gr 35 mm?

Proszę też o określenie powierzchni boiska w Nienaszowie: przedmiar : 952,218 a w projekcie : 968m²?

ODPOWIEDŹ

Na boisku w Nowym Żmigrodzie ma zostać ułożona nawierzchnia nieprzepuszczalna. Na pozostałych boiskach zamawiający dopuszcza ułożenie nawierzchni przepuszczalnych. Pod nawierzchnią ma zostać ułożona warstwa ET gr. 35mm. Powierzchnia boiska w Nienaszowie wynosi 952,218m².