

IOŚ.271.9.2014

Nowy Żmigród 08.11.2014 r.

Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr IOŚ.271.1.9.2014

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ; „**Wykonanie odwiertów studni głębinowych w miejscowościach Skalnik, Brzezowa, Mytarz, Mytarka, Grabanina, Stary Żmigród i Łężyny Gmina Nowy Żmigród**”

W dniu 03.12.2014r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następującej treści :

Pytanie 1

Proszę o sprecyzowanie dotyczące punktu – wykonanie zadaszenia zamykanego nad studnią - podać wymiary : długość, szerokość, wysokość- konstrukcja dachu, materiał

Odpowiedź 1

Zadaszenie należy wykonać na min. 2 słupach stalowych o przekroju min. 80x80x4 mm zakotwionych na stałe w żelbetowych stopach fundamentowych o min. śr. 30 cm posadowionych min. 120 cm. p.p.t. Dach dwuspadowy z elementów metalowych, kryty blachą trapezową T18 o minimalnych wymiarach w rzucie 220x220 cm, minimalna wysokość do okapu dachu 220 cm.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie farbą ftalową odporną na warunki atmosferyczne. Kolorystyka blachy oraz powłok malarskich do ustalenia z Zamawiającym na etapie trwania robót. Wykonana konstrukcja musi zapewniać odpowiednią sztywność oraz wytrzymałość na oddziaływania i warunki atmosferyczne.

Zamknięcie studni należy wykonać w sposób uniemożliwiający osobom postronnym przesunięcie pokrywy żelbetowej i dostanie się do wnętrza obudowy studni poprzez zastosowanie rygla zamykanego na kłódkę.

WÓJT
Grzegorz Bara

