

Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr GPGK.RZ.I.1/2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Remont odcinka wodociągu oraz remont częściowy ujęcia wodnego w miejscowości Nowy Żmigród oraz dostawa urządzeń wyposażenia oczyszczalni ścieków.

W dniu 2015-01-20r. Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do postępowania prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego na remont odcinka wodociągu oraz remont częściowy ujęcia wodnego w miejscowości Nowy Żmigród oraz dostawa urządzeń wyposażenia oczyszczalni ścieków.

PYTANIE 1

W szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w zakres której wchodzi między innymi „Dostawa agregatu prądotwórczego” Pytanie brzmi: „Czy w dodatkowe wyposażenie agregatu prądotwórczego powinien być wliczony: Kabel odbiorczy oraz rozdzielnia?”

Proszę o odpowiedź na pytanie.

ODPOWIEDŹ 1

W wyposażenie agregatu należy wliczyć:

- Kabel odbiorczy OPD (przewód wielożyłowy 5x16 o izolacji i powłoce gumowej) zakończony wtyczką 63A/5P/P67 o długości co najmniej 29 metrów.
- Rozdzielnie wyposażoną w gniazda siłowe 63A/5,32A/5,16A/5. Każdy osobny obwód posiadający oddzielne zabezpieczenie tzn. Bezpiecznik i wyłącznik różnicowo prądowy. Co najmniej 5 gniazd jednofazowych na odrębnym obwodzie zabezpieczonych pojedynczym bezpiecznikiem i wyłącznikiem różnicowo prądowym.