

Zapytanie ofertowe nr IOŚ.271.9.36.2015

I. ZAMAWIAJĄCY

GMINA NOWY ŻMIGRÓD

ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zadania jest przebudowa instalacji elektrycznej oraz instalacji alarmowej i budowa systemu sygnalizacji pożarowej zgodnie z załączonym projektem budowlanym z pominięciem nw. elementów:
 - Instalacja odgromowa,
 - Wymiana przewodów i osprzętu elektrycznego (oprawy, łączniki, gniazda) w pomieszczeniach piwnicznych, w pomieszczeniach nr 8 i 9 na parterze budynku, pomieszczeniu nr 14 na I piętrze, pomieszczeniach nr 18, 19, 20 na II piętrze budynku.
2. Zadanie obejmuje demontaż i ponowny montaż po przebudowie instalacji opraw oświetleniowych oraz montaż nowych opraw w ilości wskazanej w przedmiarze robót do wiatrołapu, holu i korytarzu na parterze, korytarzu na I piętrze oraz poddaszu budynku.
3. Instalację alarmową i systemu sygnalizacji pożarowej należy wykonać w pełnym zakresie zgodnie z projektem we wszystkich pomieszczeniach budynku.
4. Linie zasilające oraz tablice należy wykonać w całości zgodnie z projektem budowlanym. Instalacje elektryczną w piwnicy należy zasilć z nowo wybudowanych tablic T0.1 i T0.2.
5. W kalkulacji należy uwzględnić zakres prac przygotowawczych, zabezpieczeniowych, naprawczych w tym malowanie pomieszczeń, wykonanie sufitów podwieszanych w zakresie przedstawionym w przedmiarze robót oraz demontaż i ponowny montaż izolacji termicznej na poddaszu budynku. A także prace porządkowe i utylizację odpadów powstałych podczas realizacji prac oraz wywiezienie gruzu.
6. W ofercie należy skalkulować objęcie kierownictwa budowy przez osobę uprawnioną, prowadzenie dziennika budowy, wykonanie kompletnych badań instalacji elektrycznych, sprawdzenie i uruchomienie instalacji alarmowych oraz systemu sygnalizacji pożaru, przygotowanie dokumentacji powykonawczej w skład, której wchodzi: wyniki pomiarów, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały itp.
7. Szczegółowe zagadnienia określa dokumentacja techniczna i przedmiar prac. Zakres dokumentacji projektowej jak i przedmiar określają przybliżoną ilość potrzebnych przewodów elektrycznych. Długości przewodów Wykonawca określa sam na podstawie załączonej dokumentacji oraz wizji w terenie.
8. Zamawiający zastrzega sobie, że wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie większości poza godzinami pracy urzędu.
Wykonywanie prac w czasie godzin otwarcia Urzędu jedynie po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym oraz niekolidujące z pracą Urzędu i nie ograniczają dostępu, obsługi petentów.

9. Przedmiar zawiera ilościowe prace naprawcze minimalne do wykonania. Wszelkie dodatkowe prace naprawcze – przywracające do stanu pierwotnego Wykonawca skalkuluje w zadaniu prac.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: **30.11.2015r.**

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien sporządzić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczętką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną – na adres sylwia@nowyzmigrod.eu w temacie wiadomości wpisując „**Oferta na przebudowę instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy**” faxem na nr (013) 44 826 37, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Nowy Żmigród lub drogą pocztową – na adres: Urząd Gminy Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2 , 38-230 Nowy Żmigród , do dnia **17.07.2015 rok**
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- 1 - Cena 100%

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i powinna uwzględniać wszystkie roboty niezbędne do prawidłowego zrealizowania zadania.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów którzy złożyli oferty.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pan Radosław Kujawski pod numerem telefonu 13 448 26 19.

IX. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego
2. Przedmiar robót
3. Dokumentacja techniczna

Z upoważnienia Wójta
mgr inż. Radosław Kujawski
Zastępca Wójta