

Nowy Żmigród 05.10.2015 r.

Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr IOŚ.271.9.2015

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę hali sportowej 24x44 przy  
Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie**

W dniu 28.09.2015r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do postępowania prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego na **budowę hali sportowej 24x44 przy Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie** następującej treści :


**Pytanie 1**

W związku z faktem, iż powyższa sala gimnastyczna jest halą pełnowymiarową, a zaprojektowana jest dla niej nawierzchnia poliuretanowa lub wykładzina typu linoleum, które to nawierzchnie nie posiadają certyfikatów uprawniających do międzynarodowych rozgrywek takich jak FIVB I International Volleyball Federation – Międzynarodowa Federacja Siatkówki) oraz IHF (Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej ) zwracamy się z zapytaniem dotyczącym nawierzchni sportowej: Czy należy zatem przyjąć jako nawierzchnię sportową wykładzinę PCV gr. min. 4,5 mm, posiadającą certyfikaty światowych organizacji sportowych , takich jak :FIBA, FIVB i IHF?

**Odpowiedź 1**

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie stawia wymagań dla w/w posadzki sportowej spełniających normy międzynarodowe a co za tym idzie **nie zostały one ujęte w dokumentacji technicznej.****

Ponieważ jednak w dokumentacji technicznej zawarto informację o dopuszczeniu innych rozwiązań o parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęte, Zamawiający zezwala na zastosowanie rozwiązań spełniających normy międzynarodowe tj. FIBA, FIVB i IHF.

**WOJT**  
  
**Grzegorz Dąra**