

IOŚ.271.1.9.2015

Nowy Żmigród 07.10.2015 r.

Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr IOŚ.271.9.2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę hali sportowej 24x44 przy Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie

W dniu 07.10.2015r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do postępowania prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego na **budowę hali sportowej 24x44 przy Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie** następującej treści :

Pytanie 1

W przedmiarze wentylacji nie uwzględniono drugiego układu wentylacji N 2/1 składającego się z centrali GOLD RX 04 wraz z przewodami. Projekt obejmuje dwa niezależne układy obsługujące zaplecze. W przedmiarach uwzględniono tylko jeden z nich .

Odpowiedź 1

W wycenie należy ująć 2 centrale wentylacyjne wraz z układami kanałów nawiewno-wywiewnych dla zaplecza socjalnego.

Z uwagi, iż załączone przedmiary należy traktować jedynie jako informację, która orientacyjnie określa zakres robót objętych przedmiotowym zadaniem Zamawiający nie dokonuje zmian w przedmiarach, Wykonawca może je zmieniać i modyfikować wg własnego uznania w celu rzetelnego przygotowania oferty. Ofertę należy sporządzić na podstawie całej zamieszczonej dokumentacji technicznej zgodnie z warunkami SIWZ.

WÓJT

Grzegorz Bura