

IOŚ.271.1.9.2015

Nowy Żmigród 14.10.2015 r.

Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr IOŚ.271.9.2015

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę hali sportowej 24x44 przy
Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie**

W dniu 07.10.2015r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do postępowania prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego na **budowę hali sportowej 24x44 przy Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie** następującej treści :

Pytanie 1

W przedmiarze budowlanym brakuje pozycji dotyczącej wykonania płyty żelbetowej krzyżowo zbrojonej gr. 15 cm pod posadzkę hali sportowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakującą pozycję i podanie ile warstw siatki zbrojeniowej (pojedyncza czy podwójna siatka) oraz wymiar oczka i średnicę prętów tej siatki. Prosimy również o podanie klasy betonu z jakiej ma być wykonana ta płyta.

Odpowiedź 1

Wykonanie płyty żelbetowej pod posadzką hali sportowej należy uwzględnić w pozycji Nr 155 przedmiaru branży architektoniczno konstrukcyjnej. Zbrojenie wykonać siatką fi 6mm o oczku 15x15 cm. Siatkę ułożyć 5cm od spodu płyty. Beton klasy B 25.

Pytanie 2

Prosimy o podanie przykładowego producenta obudów rozdzielnic p/t w 2 klasie izolacji, w której będzie możliwość zamontowania wszystkich aparatów rozdzielnic RG - S oraz wymiarów i rysunków elewacji tej rozdzielnicy.

Odpowiedź 2

Zamawiający nie może narzucić producenta obudów rozdzielnic. Należy dobrać rozdzielnice o parametrach technicznych nie gorszych niż podane w projekcie technicznym umożliwiające montaż wymaganych urządzeń i elementów.

WÓJT

Grzegorz Bara