



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY**

**w Jasle**  
ul. Koralewskiego 13  
38-200 Jasło

PSK.443.2.1.3.2016

URZĄD GMINY  
w NOWYM ŻMIGRODZIE  
Wpłynęło dn. 08.08.2016r  
Nr. 4388 Zał. ....

P. Budnik  
08.08.2016

Jasło, 2016 – 08 – 03

**Gminne Przedsiębiorstwo  
Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o. o. w Nowym Żmigrodzie  
ul. Jasielska 25  
NIP 685 – 23 – 04 – 998  
Regon 180616810**

## DECYZJA

Na podstawie:

- 1) art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 poz.1412),
- 2) art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.),
- 3) § 17 ust. 1 pkt 3 i ust.3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989),
- 4) art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
- 5) § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 36 poz. 203),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jasle po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań próbek wody pobranych w dniu 2016 – 06 – 27 z wodociągu dla m-ści Nowy Żmigród – punkt poboru: budynek Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie (1805PPPW0007), sprawozdanie z badań nr POL-HK.711.2655.677.2016 i po rozważeniu stopnia zagrożenia dla ludzi,

### stwierdza

**warunkową przydatność** wody do spożycia przez ludzi z wodociągu dla m-ści Nowy Żmigród ze względu na przekroczenie dopuszczalnej zawartości trichlorometanu (0,037mg/l) i określa na czas podejmowanych działań naprawczych dopuszczalną możliwie najniższą wartość tego parametru, na jaką pozwala stwierdzona warunkowa przydatność wody lecz poniżej 0,050 mg/l.

W badanej próbce stwierdzono również podwyższoną mętność (3,6 NTU). Pozostałe parametry nie przekraczały dopuszczalnych wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz.1989).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle **zobowiązuje Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Nowym Żmigrodzie ul. Jasielska 25** do podjęcia skutecznych działań naprawczych, mających na celu uzyskanie jakości wody odpowiadającej wymogom w/w rozporządzenia **w terminie do dnia 2016 – 08 – 26 i ustala** na podstawie art. 36 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412) oraz § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 36 poz. 203) opłatę za wykonane w związku ze sprawowaniem nadzoru sanitarnego badania i czynności w dniu 2016 – 06 – 27 w kwocie **217,27zł ( słownie: dwieście siedemnaście złotych 27/100)**.

## UZASADNIENIE

W dniu 2016 – 06 – 27 w ramach monitoringu przeglądowego jakości wody zostały pobrane próbki wody z wodociągu dla m-ści Nowy Żmigród. Badania przeprowadził Oddział Laboratoryjny PSSE w Jaśle, Oddziały Laboratoryjne WSSE w Rzeszowie i Sanoku.

Badania przeprowadzone przez Oddział Laboratoryjny WSSE w Rzeszowie wykazały przekroczenie najwyższej dopuszczalnej zawartości trichlorometanu (0,037 mg/l) – sprawozdanie z badań OLR.LHK.9052.1.418.2016.

Po otrzymaniu zgłoszenia o przekroczeniu GPGK Sp. z o. o. zleciło przeprowadzenie badania wody z wodociągu w kierunku przekroczonego parametru. W dniu 2016 – 07 – 18 została pobrana próbka wody, a przeprowadzone badanie laboratoryjne w O/Laboratoryjnym WSSE w Rzeszowie ponownie wykazało przekroczenie trichlorometanu (0,051 mg/l) – sprawozdanie z badań nr OLR.LHK.9052.2.807.2016.

Stanowi to naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych poprzez odchylenie od wymaganego składu chemicznego określonego w załączniku nr 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989).

Trichlorometan został zakwalifikowany do związków potencjalnie rakotwórczych. Zgodnie z polskimi przepisami dopuszczalny poziom stężenia tego związku w wodzie przeznaczonej do spożycia wynosi 0,030 mg/l. Długotrwałe spożywanie większych dawek chloroformu w wodzie może zagrażać zdrowiu człowieka.

Ponieważ przekroczenie trichlorometanu jest niewielkie i nie zagraża bezpośrednio zdrowiu odbiorców wody, a  $\sum$  THM wynosi  $< 44 \mu\text{g/l}$  przy najwyższej dopuszczalnej zawartości  $100 \mu\text{g/l}$ , tut. Inspektor Sanitarny stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle na podstawie art. 36 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz.1412) oraz § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2010r. Nr 36 poz. 203) ustalił opłatę za przeprowadzone badanie laboratoryjne i czynności związane z poborem próbki wody w kwocie 217,27 zł. (słownie: dwieście siedemnaście złotych 27/100).

Koszty obejmują:

l.p.	Wyszczególnienie	Ilość	Stawka jedn. zł	Wartość zł
1.	Badanie wody	1		194,27
2.	Czas poboru próbki i dojazdu	0,92h	25,00	23,00
	Ogółem			217,27

Biorąc pod uwagę powyższe fakty Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle postanawia jak w sentencji decyzji.

Decyzję wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. z 2015 r. poz.139 ze zm.) i podjęcia skutecznych działań naprawczych.

#### Pouczenie:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy niezwłocznie zawiadomić tut. Inspektora. W razie niewykonania decyzji w ustalonym terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne. Opłatę wyszczególnioną w sentencji należy uiścić na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaśle przelewem na konto:  
**NBP O/ Okr. w Rzeszowie 93101015280014012231000000**  
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

**PROSIMY O PODAWANIE NR NIP PRZY ZAPŁACIE ZA DECYZJE.**

Nieuregulowanie należności spowoduje skierowanie sprawy na drogę egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tut. Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



p.o. Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Jaśle  
*Zbigniew Psja*  
mgr inż. Zbigniew Psja

Otrzymują;

1. Adresat
2. Wójt Gminy Nowy Żmigród
3. Księgowość PSSE
4. A/a