

Nowy Żmigród 21.02.2017 r.

Do wszystkich uczestników zapytania ofertowego nr IOS.271.9.7.2017

Dotyczy: zapytania ofertowego na „ Budowę oświetlenia ulicznego w Nowym Żmigrodzie ul. Dukielska”.

W dniu 16.02.2017r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści :

Pytanie

Czy zamawiający dopuści zastosowanie w inwestycji słupa oświetleniowego z kompozytu, produkowanego i dopuszczonego do stosowania zgodnie z normą PN-EN 40-7.


Zalety słupów kompozytowych:

- słupy nie korodują, nie wymagają konserwacji i malowania,
- słupy i drzwiczki nie mają wartości złomowej - ograniczone ryzyko dostępu do instalacji pod napięciem,
- słup kompozytowy jest izolatorem - ograniczone niebezpieczeństwo porażenia prądem,
- słupy dostępne w wielu kolorach,
- słupy kompozytowe wykazują się dużym współczynnikiem bezpieczeństwa biernego w sytuacji kolizji samochodu ze słupem - zdecydowanie zmniejszają jej skutki. Zgodnie z rozporządzeniem Instytutu Badawczego Dróg i Mostów od 1. stycznia 2015r. wszystkie słupy oświetleniowe przeznaczone do stosowania przy drogach publicznych będą musiały spełniać wymagania bezpieczeństwa biernego przy uderzeniu pojazdu wg normy PN-EN 12767. Słupy oświetleniowe nie spełniające tych wymagań będzie można nadal stosować na tego typu drogach, pod warunkiem zastosowania stałych barier ochronnych, spełniających wymagania powyższej normy, **co** zdecydowanie wpłynie na zwiększenie kosztów inwestycji

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie internetowej www.slupvdrogowe.eu

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opisanego w pytaniu słupa oświetleniowego.

Zastępca Wójta

mgr inż. *Kędziora Kujawski*