

Chmielnik, dnia 04.01.2018 r.

Znak sprawy: IPS.271.49.2017

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ZADANIE

pn. **„Budowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach
wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania, w związku z czym wyjaśniam:

1. Prosimy o potwierdzenie zapisu, że 2 zbiorniki gazu o poj. 20m³ każdy wraz z punktem redukcyjnym I stopnia są poza zakresem niniejszego przetargu. Dostawa i montaż tych urządzeń po stronie firmy zewnętrznej/producenta.

Odp. Zamawiający nie potwierdza. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę i montaż w/w zbiorników gazu. Wykonawca powinien uwzględnić koszty z tym związane w swojej ofercie.

2. Prosimy o sprecyzowanie, po czyjej stronie stoi wycena punktu redukcyjnego gazu II stopnia? Załączone przedmiary tego nie określają.

Odp. Przedmiary udostępniono oferentom tylko jako opracowanie pomocnicze zatem zgodnie z SIWZ Wykonawca powinien opracować przedmiar robót i kosztorys na podstawie dokumentacji projektowej i zawrzeć w nim wszystkie pozycje, które uzna za zasadne. Wycena punktów redukcyjnych II stopnia należy do zakresu Wykonawcy. Zgodnie z projektem lokalizacja przy zaworze Mag 3.

3. Wnosimy o jednoznaczną informację czy w wycenie należy uwzględnić drzwi oznaczone na rzutach projektowych rys. A-01; A-02; A-03:

- D8 140x210 cm szt.13 o odporności ogniowej;

- Dz5-90x204 cm szt. 2;

- i Dz4 – 180x210 cm szt.3 ponieważ zarówno w dokumentacji projektowej na zestawieniu stolarki jak i w przedmiarach robót nie ujęto tych drzwi?

Odp. W wycenie należy uwzględnić następujące drzwi:

D8: LEWE - 8 SZT. - odporność ogniowa:

EI 15 - 2 SZT.

EI 30 - 3 SZT.

EI 60 - 3 SZT.

D8: PRAWY - 5 SZT. - odporność ogniowa:

EI 15 - 1 SZT.

EI 30 - 2 SZT.

EI 60 - 2 SZT.

DZ4 - 3 szt. lewe - 1 szt. EI 30 - do kotłowni

DZ5 - 2 szt. prawe - bez odporności ogniowej

Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Pzp Zamawiający niniejszym modyfikuje treść SIWZ w zakresie wynikającym z udzielonych odpowiedzi na pytania. Treść odpowiedzi i zmian stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Burmistrz /-/ Paweł Wójcik