

Tabela nr 2 - Bilans zysków ciepła jawnego.

LP.	Pomieszczenie	Przegrody $Q_p$ [W]	Ludzie $Q_{Lj}$	Oświetlenie $Q_{ośw}$	Sprzęt $Q_{sprz}$	Wentylacja $Q_{wj}$	Łącznie $Q_j$
1	Nr 1 - Przedsionek	217	420	900	474	0	<b>2011</b>
2	Nr 2 - Sala Ekspozycyjna	1124	2380	3330	2844	0	<b>9678</b>
3	Nr 3 - Biblioteka	405	490	900	1422	0	<b>3217</b>
4	Nr 7 - Sala Konferencyjna	2888	1960	900	553	0	<b>6301</b>
5	Nr 6 - Holl Komunikacyjny	1258	522	383	0	0	<b>2163</b>
6	Nr 14 - Widownia	4090	2800	1620	790	0	<b>9300</b>
7	Nr 15 - Scena	4974	870	360	2844	0	<b>9048</b>