

**Zapytanie ofertowe na sprawowanie nadzoru nad urządzeniami niskoprądowymi  
nie przekraczające 14 000 euro**

Podstawa prawna: art. 4. pkt. 8 ustawy z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14 000 euro.

**I. Nazwa i adres zamawiającego**

Nazwa Zamawiającego: Gmina Chmielnik  
Adres: Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik  
NIP: 657-25-31-581

**II. Opis przedmiotu zamówienia**

50700000-2 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych  
Przedmiotem zamówienia jest nadzór konserwacyjny i serwisowy nad systemami teletechnicznymi w budynku Urzędu Miasta i Gminy, Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik tj.

- System Sygnalizacji Pożaru – SIEMENS
- System Oddymiania – AFG
- System Kontroli Dostępu i Sygnalizacji włamania i napadu – DSC.

**Do obowiązków wykonawcy w zakresie instalacji p.poż. będzie należało:**

- badanie okresowe centrali przynajmniej raz w roku,
- sprawdzenie stanu technicznego czujek dymu co 3 miesiące ( 1/3 ilości),
- sprawdzenie stanu technicznego przycisków ROP co 3 miesiące,
- sprawdzenie stanu technicznego sygnalizatorów co 3 miesiące,
- sprawdzenie prawidłowej reakcji elementów sterowanych – klapy pożarowe na kanałach wentylacyjnych, drzwi ewakuacyjne, klapy dymowe.

Sprawdzenie elementów systemu odbywać się powinno poprzez symulację zadymienia czujek dymu oraz ręczne uruchomienie przycisków ROP.

**Do obowiązków wykonawcy w zakresie instalacji elektronicznego systemu  
bezpieczeństwa tj. Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz Systemu Kontroli  
Dostępu będzie należało:**

- sprawdzenie stanu technicznego czujek włamaniowych co 3 miesiące – poprzez zadziałanie,

- sprawdzenie stanu technicznego kontaktronów przy drzwiach co 3 miesiące – poprzez zadziałanie,
- sprawdzenie stanu technicznego sygnalizatorów co 3 miesiące – poprzez zadziałanie,
- sprawdzenie przynajmniej raz w roku stanu naładowania baterii akumulatorów.

**Do obowiązków wykonawcy w zakresie instalacji systemu monitoringu** będzie należało:

- sprawdzenie stanu technicznego kamer zainstalowanych zarówno wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz co 3 miesiące ( na zewnątrz sprawdzenie zadziałania grzałek obudów i ewentualne czyszczenie szybek),
- sprawdzenie stanu technicznego rejestratorów cyfrowych oraz ich parametrów – czas nagrywania, ustawienia parametrów nagrywania, czas odświeżania obrazu co 3 miesiące.

### **III. Opis sposobu obliczania ceny**

1. Cena ofert winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca przy realizacji zamówienia, łącznie z podaniem jednostkowej stawki za wezwanie serwisu do awarii systemu poza terminami konserwacji.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

### **IV. Kryterium oceny ofert- najniższa cena**

### **V. Wykaz dokumentów**

Ofertę określającą cenę zamówienia należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zamówienia oraz załączyć kserokopie poświadczone za zgodność uprawnień do wykonywania konserwacji systemów tj. autoryzację lub przeszkolenie producenta systemu SAP.

### **VI. Oferty należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zmawiającego: Urząd Miasta i Gminy Chmielnik, Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik, za pośrednictwem faksu: (41) 354 22 78 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: [inwestycje@chmielnik.com](mailto:inwestycje@chmielnik.com) do 10 października 2011 r.**

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.