


ZABUDOWA WODOMIERZA W BUDYNKU



OBJAŚNIENIA:

- 1 - zestaw wodomierzowy klasy "C" typu DUET IA o char.: DN25/15 mm, $q_{min}=0,08m^3/h$, $q_p=0,013m^3/h$, $q_{max}=7m^3/h$ (prod.: FILA) - szt.1;
- 2 - zawór zwrotny antyskażeniowy klasy EA251 DN40 - szt.1;
- 3 - zawór grzybkowy odcinający DN40 mm - szt. 3;
- 4 - filtr siatkowy z osadnikiem i spustem DN40 mm - szt. 1;
- 5 - złączka nakrętno - wkrętna redukcyjna $\text{Ø}1 \frac{1}{2}'' / 1''$ - szt.2;
- 6 - nypel równoprzelotowy $\text{Ø}1 \frac{1}{2}''$ - szt.3;
- 7 - łącznik gwintowany $\text{Ø}1''$ L=160 mm - szt.1;
- 8 - łącznik gwintowany $\text{Ø}1''$ L=100 mm - szt.1;
- 9 - adapter do muf elektrooporowych z gwintem wewnętrznym $\text{Ø}50PE/1 \frac{1}{2}''$ SDR11- szt.1;
- 10 - mufa elektrooporowa $\text{Ø}50PE$ SDR11 - szt.1;

Prawa autorskie do tego rysunku przysługują ABA. Bez jego zgody rysunek nie może być wykorzystywany lub reprodukowany.



AUTORSKIE
BIURO
ARCHITEKTONICZNE
architekta
Władysława Markullsa

ul.Koścuszki 11/202
25-310 KIELCE

tel: +48 41 344-29-87
fax: +48 41 344-29-87

OBIEKT:	SWIETLICA WIEJSKA WRAZ NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI BUDOWLANymi, PRZYŁACZAMI W MIEJSCOWOŚCI BORZYKOWA NR EWID DZIAŁKI 88 GMINA CHMIELNIK		
BRANŻA:	SANITARNA		
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANy		
TEMAT RYSUNKU:	SKALA:	DATA:	RYS.NR:
ZABUDOWA WODOMIERZA W BUDYNKU		02.2012	4
PLIK:			
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS
KIEROWNIK PRACOWNI:	mgr inż. arch. W. Markulis	63/171/76	
GŁÓWNY PROJEKTANT:	Janusz Ławicki	32/77	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr. inż. Wojciech Grażyna	220/85	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:			