LEGENDA

- istn. magistrala wodociągowa DN 500 mm z rur stalowych
- istn. gazociąg wysokoprężny DN 300 mm z rur stalowych
- istn. kabel telekomunikacyjny
- istn. kable energetyczne
- proj. sieć wodociągowa z rur ciśn. PVC do wody ø160 mm i ø 110 mm, PN10, SDR 26 oraz rur PE 80 ø160 mm SDR 13,6
- W1 — miejsce włączenia sieci wodociągowej do magistrali DN 500 mm / wg rys. nr 5 /
- KR — proj. komora z regulatorem ciśnienia i wodomierzem sprzężonym / wg rys. nr 8 /
- W1÷W9 — proj. węzły wodociągowe z zasuwami żeliwnymi kołnierzowymi DN150 i DN100 mm, PN16 / wg rys. nr 5, 6 /
- ZP1, ZP2 — zasowy przedzialowe żeliwne kłinowe kołnierzowe DN 150 mm usytuowane na granicy miasta Chmielnik
- HP1÷HP14 — proj. hydranty przeciwpożarowe nadziemne DN 80 mm, PN 1,0 MPa na odgałęzieniu z zasuwą żel. DN 80 mm / zabudowa wg rys. nr 5, 6 /
- N — lokalizacja hydrantów p. poz. nadziemnych jak wyżej lecz do zabudowy w późniejszym terminie w miarę powstawania nowych obiektów / nie ujęte w projekcie /
- RO — rury ochronne na sieci i przyłączach wodociągowych
- Ł — proj. łuki PVC ø160 mm i ø110 mm, PN1,0 MPa

  α = 11° ÷ 90°
- proj. przyłącza wodociągowe z rur PE, PN10 / wg rys. nr 9 /
- SW — proj. studzienki wodomierzowe z polietylenu ø 600 mm / rys. nr 10 /
- ● — otwory geotechniczne / numery zgodne z dokum. geotechnicznej /

UWAGA:
1. Na zatamaniach trasy wodociągu przy kukach, trójnikach, pod zasuwami i hydrantami p. poz. wykonać bloki betonowe wg rys. nr / schematy bloków oporowych i podpórowych /.
2. Zachować minimalne odległości: I ≥ 2,0 m wodociągu od drzew, słupów linii telekomunikacyjnych i energetycznych

ZESTAWIENIE RUR OCHRONNYCH NA SIECI

Nr rury ochronnej / Odcinek	Rura przewodowa ø160 PVC / Rura ochronna L / m / ø 273,0 x 7,1 stalowa	Rura przewodowa ø160 PVC / Rura ochronna L / m / ø 280 x 16,6 PE 80	Rura przewodowa ø110 PVC / Rura ochronna L / m / ø 225 x 13,4 PE 80	Rodzaj przeszkody
RO1 W3 - W6	18,0	-	-	droga wojewódzka przejście przewiertem
RO2 W6 - W8	21,5	-	-	jak wyżej
RO3 W3 - W5	-	2,0	-	magistrala wodociągowa przejście w wykopie otwartym
RO4 W6 - W8	-	2,0	-	jak wyżej
RO5 W1 - W2	-	7,0	-	proj. droga na Targowicy przejście w wykopie otwartym
RO6 W1 - W2	-	10,0	-	jak wyżej
RO7 W2 - W3	-	17,0	-	wjazd do Zajazdu przejście w wykopie otwartym
RO8 W4 - ZP1	-	6,0	-	droga do proj. osiedli przejście w wykopie otwartym
RO9 ZP2 - W7	-	7,0	-	droga gminna przejście w wykopie otwartym
RO10 W7 - W8	-	7,0	-	droga gminna przejście w wykopie otwartym
RO11 W5 - W9	-	-	7,0	droga gminna przejście w wykopie otwartym
RAZEM	39,5	56,0	7,0	

ZESTAWIENIE RUR OCHRONNYCH NA PRZYŁĄCZACH WODOCIĄGOWYCH

Nr rury ochronnej / Odcinek	Rura przewodowa ø40 PE 80 / Rura ochronna L / m / ø 75 x 4,5 PE 80	Rodzaj przeszkody
RO12 dz. nr 702/8	6,0	droga gminna przejście w wykopie otwartym
RO13 dz. nr 702/1	6,0	jak wyżej
RO14 dz. nr 27/2	9,0	—— ⁄ ——
RO15 bud. nr 47	6,0	jak wyżej
RAZEM	27,0	

obręb: CHMIELNIK, ul. Szydłowska, ZRECZE MAŁE
Gmina: Chmielnik
Powiat: kielecki
Województwo: świętokrzyskie

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:1000

Granice działek ewidencji gruntów

Dotyczy mapy: 7.137.18.05.4 raster: E-2,3,4,5,6,7,8
7.137.19.01.3 raster: D-2,3; E-1,2,3,4,5,6,7
7.137.18.10.1 raster:B-8; C-8,D-7,8
7.137.18.10.2 raster:A-1,2,3,4,5,6,7,8; B-1
7.137.19.06.1 raster:A-1,2,3,4,5,6; B-2,3,4,5,6; C-4,5,6

Nie wyklucza się istnienia urządzeń podziemnych nie zgłoszonych wcześniej do inwentaryzacji

Mapa aktualna na dzień 25.02.2011 r.

Układ współrzędnych 2000
Pozioma odniesienia Kronsztadt

Rozpoczęto: 24.08.2009 r.
Zakończono: 25.02.2011

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE
„GEOKOPLEX"
Z ograniczoną Odpowiedzialnością
25-304 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Sienkiewicza 16
tel. 0-41-247-60-00 fax 0-41-247-60-01
NIP 657-173-96-26 REGON 290004041

STEFAN KRZYSZTOF
Upoważnienie Prezydenta
Nr 1/2/04
Zakład Geodezji i Kartografii
Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 041-247-91-00 wew. 154

DŁUGOŚCI SIECI WODOCIĄGOWEJ

Odcinek	Wodociąg po prawej stronie drogi wojewódzkiej nr 765: DN 150 rura stal	ø 160 rura PVC	ø 180 rura PE L / m /	ø 110 rura PVC	Odcinek	Wodociąg po lewej stronie drogi wojewódzkiej nr 765: ø 160 rura PVC	ø 160 rura PE L / m /	ø 110 rura PVC
W1 - KR	6,0	-	-	-	W3 - W6	41,5	-	-
KR - HP1	-	17,5	-	-	W6 - HP3	-	-	28,0
HP1 - W2	-	100,5	-	-	W6 - ZP2	436,0	40,0	-
W2 - HP2	-	64,0	-	-	ZP2 - W7	301,0	-	-
HP2 - W3	-	19,0	-	-	W7 - W8	351,0	-	-
W3 - W4	-	285,0	-	-	W5 - W8	40,5	-	-
W4 - ZP1	-	112,0	40,0	-	W7 - HP14	-	-	167,0
ZP1 - HP5	-	175,0	-	-	-	-	-	-
HP5 - HP6	-	115,0	-	-	-	-	-	-
HP6 - HP7	-	115,0	-	-	-	-	-	-
HP7 - HP8	-	116,0	-	-	-	-	-	-
HP8 - W5	-	147,0	-	-	-	-	-	-
W5 - W9	-	-	-	118,0	-	-	-	-
W9 - HP10	-	-	-	112,0	-	-	-	-
W9 - HP11	-	-	-	84,0	-	-	-	-
Razem	6,0	1266,0	40,0	314,0	Razem	1170,0	40,0	195,0
Razem	1626,0				Razem	1405,0		
OGÓŁEM	3031,0							

UWAGA: Rury PE tylko w rejonie skrzyżowania sieci wodociągowej z gazociągiem DN 300 / rys. nr 4 /

STAROSTA KIELECKI
Decyzja z dnia 17 maja 2011 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163; nowelizacja: Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) zatwierdza się projekt scalenia i podziału nieruchomości oraz ustanawia się ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomościach objętych projektem scalenia i podziału nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym Zręcze Małe, Gminy Chmielnik, zgodnie z projektem scalenia i podziału nieruchomości, sporządzonym przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „GEOKOP PLEX" z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sienkiewicza 16 (Dz. Ez. Nr 36, poz. 455).
D.322/2011 II STOPIEŃ OSTATECZNY
Kielce, 13 lipca 2011 r.
Z upoważnienia Starosty Kieleckiego
Kierownik Działu Rzeczy Ziemi
mgr inż. Elżbieta Kowalska

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "GEOKOP PLEX" W M. CHMIELNIK I ZRECZE MAŁE OM. CHMIELNIK			
Siedziba:	PROJEKT BUDOWLANY		Skala 1:1000
Rysunek:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Data 23.2011
Imię i nazwisko:		Nr upr.	Nr rys. 1
Projektant:	mgr inż. Kazimierz BOGDAN	6370/78	
Sprawdził:	mgr inż. Andrzej OMILA	2189/78	

RZECZOZNAWCA DO SPRAWDZANIA PRZECZIOŚCIOŻAROWYCH
mgr inż. Bogdan Omila
upoważnienie Starosty Kieleckiego
Kielce, dnia 25.05.2011 r.
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
sprawdzono
bez uwag
Kielce, dnia 25.05.2011 r.
tel. (41) 344-71-00 kom. 502-060-457

Starostwo Powiatowe w Kielcach
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
W oparciu o opracowanie mapy zasadniczej, stanowiącej załącznik do projektu zagospodarowania terenu, oraz na podstawie dokumentacji, z zakresu zagospodarowania terenu, zgodnie z obowiązującymi w dniu 25.05.2011 r. przepisami i normami, uzgadnia się projekt zagospodarowania terenu.
Kielce, dnia 25.05.2011 r.
Z upoważnienia Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
mgr inż. Elżbieta Kowalska