



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Chmielnik, 05.10.2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE
PN.

„REWITALIZACJA STAREJ CZĘŚCI MIASTA CHMIELNIK – ETAP II”

Pytanie 1.

Proszę o określenie grubości podbudowy z kruszywa łamanego dla miejsca postojowego i ścieku. Zgodnie z przedmiarem jest to 15 cm a zgodnie z dokumentacją 25 cm.

Odpowiedź:

Grubość podbudowy z kruszywa łamanego należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową, tj.: dla ścieku 15 cm (ilość 86 m²) oraz dla miejsc postojowych 25 cm (ilość 164 m²).

Pytanie 2.

Do jakiej pozycji należy doliczyć usunięcie i wywiezienie 15 cm istniejącej podbudowy (korytowanie niezbędne do wykonania nowej podbudowy)? Czy można to zaliczyć do pozycji „Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni”?

Odpowiedź:

Rozebranie 15 cm podbudowy należy doliczyć do kosztorysu ofertowego poprzez dodanie dodatkowej pozycji – ilość rozebranej nawierzchni: 853,65 m².

Wywiezienie gruzu należy doliczyć do następujących pozycji:

- poz. 9 doliczyć 105,55 m³,
- poz. 48 doliczyć 16,50 m³,
- poz. 70 doliczyć 6 m³,

Pytanie 3.

Czy elementy zagospodarowania terenu należy doliczyć jako jedna pozycja (SIWZ punkt III, ppkt 4) czy z podziałem na poszczególne elementy?

Odpowiedź:

Elementy zagospodarowania terenu należy doliczyć z wyszczególnieniem poszczególnych pozycji wyposażenia.

Burmistrz /-/ Jarosław Zatorski